


УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
начальника учреждения "Гродненское
областное управление МЧС"
полковник внутренней службы



В.С. Рудольф

11.10.2016

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование предмета закупки: «Перчатки электроизолирующие».


Перчатки электроизолирующие должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» к электрозащитным средствам и режущему инструменту.

Перчатки электроизолирующие - бесшовные из латекса, натурального каучука или перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штампования. Перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять надевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки должны быть пятипалыми.

Поставляемые электроизолирующие перчатки должны быть испытаны. Каждая пара (партия) электроизолирующих перчаток должна сопровождаться актом испытаний от даты - не позднее одного месяца на дату поставки.

Разработал:

Старший инспектор СВО
старший лейтенант внутренней службы



(подпись)

В.Р.Мусяко
(инициалы, фамилия)

Одобрено рабочей группой по рассмотрению описаний предмета закупки.
Протокол от _____ № _____.