


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская ЦРБ»

Г.Т.Барсамян

20__ г.



Техническое задание
на закупку электроматериалов

1. Общие сведения

1.1. Заказчик Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная больница»
(наименование организации-заказчика, адрес, телефон)

223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 1, р/с 3604000000257 в ф-ле 614
АСБ «Беларусбанк», г. Минск, ул. Карбышева, 13/2 код 520

Основание для закупки:

(номер договора)

(другие документы)

Вид процедуры: аукцион

Организация поставщик

Срок закупки:

Начало октябрь 2016г.
(месяц, год)

Окончание ноябрь 2016г.
(месяц, год)

1.2. Прочие сведения ---

2. Исходные данные для закупки

2.1. При участии в закупке руководствоваться техническим заданием, выданным заказчиком
(перечень документов: актами обследования, письмами, протоколами и др.)

2.2. Исходными данными для участия в закупке является техническое задание.

Техническое задание на закупку электроматериалов

Вид материалов	Лот №	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<u>Электротехнические материалы</u>				
Светильники люминесцентные (ЛПО 2x18 или аналог)	1	шт	72	U=220В Пускорегулирующие аппараты: ЭПРА Основание сталь, окрашенная белой порошковой краской. Торцевые крышки из ударопрочного пластика Крышки ударопрочный полистирол. Цоколь G13 Мощность лампы 18 Вт. Количество ламп 2. Накладной способ установки
Светильники люминесцентные (ЛПО 2x18 или аналог)	2	шт	8	U=220В Пускорегулирующие аппараты: ЭПРА Основание сталь, окрашенная белой порошковой краской. Торцевые крышки из ударопрочного пластика Крышки ударопрочный полистирол. Цоколь G13 Мощность лампы 18 Вт. Количество ламп 2. Накладной способ установки
Провод АВВГ 2x2,5	3	м	100	Количество жил – 2 Сечение жилы 2,5 мм ²

Кабель-канал ПВХ 20x20	4	м	80	Ширина 20 Высота 20 Двойной замок Белый Не поддерживают горение Служит дополнительным изолятором
Лампы люминесцентные	5	шт	300	Тип цоколя G13 Мощность лампы 18 Вт. Назначение: общего назначения срок службы 13000 часов Цветовая температура : 4000 К

Задача:

Поддержание в работоспособности существующей системы электроснабжения и освещения. Восстановление работоспособности системы электроснабжения и освещения, как в целом, так и отдельных его узлов. :

3.1. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Оплата товаров производится по факту поставки, с возможностью отсрочки платежа до двух месяцев.

3.2. Гарантия на товары.

Гарантийный срок устанавливает завод производитель. товар должен быть не б/у.

4. Данные для ценового предложения:

4.1. Согласно документам закупки.

СОГЛАСОВАНО:


Зам.главного врача



В.М.Тихоновский

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-энергетик



А.Н. Храпко