

[Empty box for OKUD code]

УЗ "Минская ЦРБ

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Зем Главный врач

Г.Т. Барсамян

« 6 » сентября 2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 576 от « 23 » сентября 2016 г. в составе:
председатель комиссии – Заместитель главного врача по хозяйственной работе Тихоновский В.М.
члены комиссии: начальник службы ремонта Миркевич Р.М.
инженер-строитель Молоток А.К.
инженер водопроводно-канализационного хозяйства Почиковский М.Б.
инженер-энергетик Храпко А.Н.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Общественная
детища № 1 "Атлантическая Бельница"»
(наименование объекта)

установлено, что Ввиду тщательной эксплуатации
пятиэтажные светильники находятся в непригод-
ном для эксплуатации состоянии (зачищенные
крайние расслоились, перегоревшая проводка,
перегоревшие цоколи) Частично перегорела
внутренняя электропроводка.
Проводка (100м) ввиду тщательной эксплуатации
оплавилась, трещины по изоляции.
Кабель канал ПВХ (80м) ввиду тщательной эксплуа-
тации повреждена и разрывана
лампочки люминесцентные (300 шт) ввиду тщательной
эксплуатации вошли из строя.

(описание дефектов, их местонахождение, объём)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

Председатель комиссии: Заместитель главного врача
по хозяйственной работе Тихоновский В.М.
члены комиссии: начальник службы ремонта Миркевич Р.М.
инженер-строитель Молоток А.К.
инженер водопроводно-канализационного хозяйства Почиковский М.Б.
инженер-энергетик Храпко А.Н.

