

## Технические требования и характеристики

Технические требования на закупку оборудования по объекту капитального строительства: «Модернизация сетей электроснабжения жилых домов в а.г. Киров Наровлянского района в части перевода потребителей на использование электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищевого приготовления»:

1. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, мощностью 200 Вт. Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 7 шт.
2. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, мощностью 450 Вт. Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 4 шт.
3. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, мощностью 500 Вт. Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 4 шт.
4. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, мощностью 550 Вт. Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 11 шт.
5. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, мощностью 600 Вт. Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 26 шт.
6. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, мощностью 650 Вт. Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 65 шт.
7. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, мощностью 700 Вт. Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 34 шт.
8. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через









46. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, **мощностью 2700Вт.** Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 1 шт.

47. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, **мощностью 2800 Вт.** Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 3 шт.

48. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, **мощностью 2850 Вт.** Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 3 шт.

49. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, **мощностью 2900 Вт.** Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 2 шт.

50. Электроконвектор настенный – максимальной температурой наружной поверхности прибора не более 70 С. Класс защиты по электробезопасности – II, в комплекте с кронштейном для крепления к стене, подключение стационарное через клеммную колодку не менее IP20, **мощностью 3000 Вт.** Допускаются аналоги продукции с характеристиками не хуже вышеуказанных – в количестве 18 шт.

Зам. начальника СРС




И.Г. Папроцкий

Начальник СРС



М.В. Харлан

Согласовано:



Начальник сектора  
СЭС  
А.В.Пырь