Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затвор водозабора ГЭС	19/197-ГМО.И-05.00.000			Шт.	1	948	
2	Подъемник одновинтовой с электроприводом г.п. 20 тс марки 20 ЭВ	Серия 3.820.2-44 Выпуск 16			Шт.	1	527	В комплекте с электроприводом и грузовым винтом
3	Кран ручной подвесной подвесной г/п 5 т.с, длиной - 6,6м,							
	пролетом - 6м, высотой подъема 12,0 м ГОСТ 7890-93	ТУ 24.00.4912-2007			Шт.	1	950	
4	Турбина вертикальная поворотно-лопастная, диаметром рабочего колеса 1170 мм,							
	мощностью на валу N=327 кВт, рабочим напором H=6м, диапозоном расходов Q=1,29-6,44м^3/с,							
	частотой вращения n=338 об/мин, в комплекте с генератором мощностью N=300 кВт и							
	частотой вращения n=338 об/мин, направляющим аппаратом, отсасывающей трубой,							
	маслонапорной установкой (МНУ), системой автоматического регулирования				Шт.	1	6300*	

Оборудование должно иметь сертификаты Таможенного союза, подтверждающие возможность использования данного оборудования на территории РБ (разрешение, декларации и т.п.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	19/197		01.2024
Разраб.		Коревицкий			05.2023
Провер.		Коревицкий			05.2023
Н.контр.		Гатилло			05.2023
Утв.		Смирнов			05.2023

19/197-ГМО.С.02

Реконструкция водосброса-плотины с модернизацией здания гидроэлектростанции "Гонолес" на Заславском водохранилище Минский район, Ждановичский с/с, район д.Качино III-я очередь строительства

Модернизация здания ГЭС
Гидромеханическая часть

Стадия	Лист	Листов
С	1	1

Спецификация оборудования

НПООО "Малая энергетика"

Копировал

А3