

ЛОТ № 1

Исследование проб водопроводной (питьевой) воды из систем централизованного холодного и горячего водоснабжения отделения анестезиологии и реанимации на выделение *Legionella pneumophila*

1. Состав расходных материалов.

№ п/п	Название	Количество
1.1	Исследование проб водопроводной (питьевой) воды из систем централизованного холодного и горячего водоснабжения отделения анестезиологии и реанимации на выделение <i>Legionella pneumophila</i>	4 пробы

2. Технические характеристики (описание)

2.1. Проведение исследования проб водопроводной (питьевой) воды из систем централизованного холодного и горячего водоснабжения на соответствие гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» по микробиологическому показателю *Legionella pneumophila* в отделениях реанимации и интенсивной терапии больничных организаций здравоохранения, единица измерения - число образующих колонии бактерий в 1 куб. дм.

2.2. Количество проб воды для исследования: 2 пробы из системы холодного водоснабжения, 2 пробы из системы горячего водоснабжения.

2.3. Предоставление протокола лабораторных исследований/испытаний с выдачей заключения.