

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОДО «Белукрпром», УНП 101202952, г. Минск, ул. Макаенка, 12-303а, р/с BY03PJCB30120075881000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 100, г. Минск, ул. Радиальная, 38А, код банка PJCB BY2X.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности управления культуры Мингорисполкома и подчиненных организаций». 220006, ул. Маяковского, д. 22, к. 2, г. Минск. Р/с BY04 BLBV 3604 0193 4162 2300 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, ул. Коллекторная, 11-2, БИК BLBVBY2X. ОКПО 504103705000, УНП 193416223

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СКУД «ВОЗРОЖДЕНИЕ»)

«27» февраля 2026г.

г. Минск

Представитель Исполнителя, в лице директора ОДО «Белукрпром» Мазаева Н.В., в присутствии представителя Заказчика Ратынской Ж.И., в рамках договора № 29-01/26 от 02.02.26 и доп. соглашения №1 от 06.02.26 определил техническое состояние отдельных элементов СКУД «Возрождение» как не работоспособное, не подлежащее ремонту и требующих замены.

Установлено: В результате длительной эксплуатации СКУД вышли из строя:

- 1) АКВ 12В 7 А/ч в количестве 17 шт. и 3,3 А/ч в количестве 2 шт.: 1.1. Буквица, сейф; 1.2. Вход в Белый зал; 1.3. Вход в коридор Белого зала; 1.4. Иоана Предтечи (внутренняя дверь); 1.5. Мастерская музея) цоколь, пом 048; 1.6. Вход в цоколь (внешняя дверь № 6); 1.7. Вход в цоколь (внутренняя дверь рядом); 1.8. Венткамера, техэтаж; 1.9. Теплопункт, 026; 1.10. Служебное помещение хора , 3-й этаж; 1.11. Внешняя дверь № 2, вход в кухню; 1.12. Мастерская , 041; 1.13. Внешняя дверь И. Предтечи; 1.14. Буквица, шкаф № 1; 1.15. Свечная, 035; 1.16. Внешняя дверь № 8 1-й этаж; 1.17. Буквица, помещение № 8; 1.18. помещение 067, цоколь 3,3 А/ч (2 шт.).
- 2) Считыватель EM9916AE (техэтаж, дверь возле лифта, Богородичный придел) - в количестве 2 шт.;
- 3) Электромеханическая защелка (Дирекция помещение 10, Храм: комната приема пищи 021 , вентиляционная, цоколь) в количестве 3 шт.;
- 4) Планка под электромеханическую защелку – 3 шт.

-
- 5) Сдвиговой электромагнитный замок SH-200 (внешняя входная дверь № 9; вход в павильон Буквица; дверь внешняя № 7) в количестве 3 шт.;
 - 6) Кнопка выхода (комната охраны ; дверь внешняя №5; швейная мастерская), 3 шт.
 - 7) Контроллеры доступа 120-XIP-4STAN в количестве 15 штук (Охрана 1 шт., Выставочн. павильон "Буквица" 3 шт., Богородичный придел 2 шт., Дирекция, 1 шт., Храм, техэтаж , фойе 2 шт., гостиница 3 шт.
 - 8) Блок бесперебойного питания БИРП 12/4 в количестве 2 шт.
 - 9) Коммутаторы 8 портов в количестве 3 шт.
 - 10) Электромагнитный замок AL250S – 2 шт.
-

Требуется : Выполнить работы по замене выбывшего из строя оборудования.

Представитель Заказчика:



Ж.И.Ратынская

Представитель Исполнителя:



Н.В.Мазаев