

Согласовано	10.25			
	Судалева			
	Взам. инв. №			
Инв. № подл.	Подп. и дата			


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Таблица 1		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема электрическая принципиальная соединений в части ВРУ ж/д подключения шкафа управления ИТП	
3	План расстановки оборудования	
4	Схема уравнивания потенциалов в части существующей ГЗШ	Изм. 1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Таблица 2		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
5.407-49	Прокладка кабелей и проводов на лотках типа НЛ	
5.407-64	Установка одиночных навесных щитков	
5.407-90	Установка светильников с люминесцентными лампами	
	в производственных помещениях	
5.407-82	Установка распределительного шкафа на стене	
5.407-83	Установка выключателей и штепсельных розеток	
5.407-150	Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах	
	Прилагаемые документы	
70.25-Правд14-ЭМ.СО л. 1	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм. 1

Общие указания

1. Строительный проект разработан в соответствии с техническим регламентом ТР2009/013/ВУ “Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность”, актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.
2. Система заземления TN-C-S.
3. В качестве ГЗШ используются шины в ВРУ ж/д.
4. ИТП относится ко второй категории надежности электроснабжения.
5. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе.
6. Расчетная мощность 1,0 кВт, напряжение 380В.

Изменение 1 внесено на основании замечаний ДРУП “Госстройэкспертиза по г. Минску”

						70.25-Правд 14-ЭМ				
						Капитальный ремонт жилого дома № 14 по просп. Газеты "Правда" в г.Минске				
Изм.	Колич	Лист	№док.	Подпись	Дата	Электрооборудование ИТП	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Ардзюк				10.25		С	1	4	
Проверил	Пшенник				10.25					
Утвердил	Белаш				10.25					
						Общие данные	 ЧП "ЭКТИЗ" г. Минск			
Н. контр.	Кортянови				10.25					

Магистраль	электрической нагрузки							
	Номер шкафа							
	Аппарат ввода или защиты	Маркировка Тип						
		Ин.в./Ин.р./Иотс., А						
Данные сети	Маркировка по плану							
	Марка и сечение проводника, мм ²							
	Длина, м							
	Способ прокладки/ длина, м							
Аппарат ввода или защиты	Тип							
	Номинальный ток, А/ ток защитного элемента							
Данные сети	Маркировка по плану							
	Марка и сечение проводника, мм ²							
	Длина, м							
	Способ прокладки/ длина, м							
Электроприемник	Обозначение на плане							
	Номер по плану	ШУ-ИТП						
		(учтено в разделе АТМ)						
	Расчетная мощность, кВт	1,0						
	cosφ	0,8						
	Расчетный ток, А	3,2						
	Наименование электроприемника или назначение линии	Шкаф управления ИТП ШУ-ИТП Ввод 1						
ВРУ ж/д дополнительно установить по автоматическому выключателю IC60H 3P-10A. Подключение выполнить после приборов учета мест общего пользования. От шкафа ШУ-ИТП запитать насосы кабелем ВВГнг(А)-LS-5х1,5.								
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	70.25-Правд 14-ЭМ					
			Капитальный ремонт жилого дома № 14 по просп. Газеты "Правда" в г.Минске					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Колич	Лист	№ док.	Подпись	Дата
			Разработал	Ардзюк				10.25
			Проверил	Пшенник				10.25
			Утвердил	Белаш				10.25
			Н. контр.	Кортянови				10.25
			Электрооборудование ИТП			Стадия	Лист	Листов
			Схема электрическая принципиальная соединений в части ВРУ ж/д подключения шкафа управления ИТП			С	2	
						ЕКТІЗ ЧП "ЭКТИЗ" г. Минск Формат А4		

