


УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального
директора
РУП «Брестэнерго»
 А.А.Кулич
«16» 06 2026 г.

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

в аукционные документы на государственную закупку трубопроводной арматуры для комплектации объекта капитального строительства «Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп.Советский, 41 в г.Барановичи».

Вид процедуры государственной закупки: Электронный аукцион.

1. Сведения о заказчике (организаторе):

1.1. полное наименование - Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго»

1.2. место нахождения - 224030, г. Брест, ул. Воровского, 13/1

1.3. учетный номер плательщик – 200050653

2. Сведения о процедуре государственной закупки:

2.1. регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой или заказчиком (организатором) (в случае проведения закрытого конкурса) - № AU20260605379492.

2.2. дата размещения на электронной торговой площадке приглашения к участию в процедуре государственной закупки, конкурсных, аукционных документов, документов, представляемых юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, для подготовки предложения в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений, направления индивидуального приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (в случае проведения закрытого конкурса) – 05.06.2026 г.

2.3. дата истечения срока для подготовки и подачи предложений – 21.06.2026 г.

2.4. иные сведения – нет.

3. Содержание изменений (дополнений):

3.1. Описание предмета закупки по лоту № 3 изложить в следующей редакции:

Наименование товаров	Клапан обратный
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	DN 250 PN 1,6 МПа. Присоединение к трубопроводу 273х6 ст.20, под приварку. Материал корпуса – углеродистая сталь. Герметичность затвора – класс С по ГОСТ 9544-2015. Для установки на горизонтальном участке. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – сетевая вода. Рабочие параметры среды Р _{раб} =1,32 МПа (изб.), т _{раб} =70°С. Расчетные параметры среды Р _{расч} =1,6 МПа, т _{расч} =70°С. Строительная длина 250 мм.

3.2. Предложения подготавливаются и подаются по 28.06.2026 в соответствии с требованиями п.4, ст. 39 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Согласовано:

Заместитель начальника УКС – начальник ООСТО



А.А.Лёзный

Начальник УКС

Заместитель начальника ТТС

Начальник ЦОМТР

Начальник сектора.-заместитель начальника ЦОМТР


Заместитель начальника ОЭБ


Заместитель начальника ФОЭУ

Ведущий юрисконсульт ЮО



В.Г.Тихончук


И.И.Ярошевич


П.В.Лысенко


Е.В.Клец


В.С.Козлюк


Е.Г.Козакова


Н.Н.Юрашевич