

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

(наименование организации)

Код по ОКУД



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №б/н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «16.06.2026 №374 в составе:

Председателя комиссии	<u>Зам. гл.врача (по технике)</u>	<u>В.Н.Налецкий</u> (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	<u>Инженер по эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	<u>В.А.Камышик</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий инженер по охране труда</u> (должность)	<u>Н.С.Ярохович</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер</u> (должность)	<u>К.В.Малиновский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Заведующий хозяйством</u> (должность)	<u>А.В.Ращинский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер энергетик</u> (должность)	<u>А.В.Слободанин</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий юристконсульт</u> (должность)	<u>Д.Д.Савражский</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

установлено, Требуется закупка материалов (запасных частей пожарной автоматики)
что : для текущего ремонта системы пожарной сигнализации выработавших
ресурс .
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)

нет

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

нет

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

нет

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Работы будут выполняться собственными силами.

председатель	<u>Зам. главного врача по технике</u> (должность)	(подпись)	<u>В.Н.Налецкий</u> (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	<u>Инженер по эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	(подпись)	<u>В.А.Камышик</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий инженер по охране труда</u> (должность)	(подпись)	<u>Н.С.Ярохович</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер</u> (должность)	(подпись)	<u>К.В.Малиновский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер энергетик</u> (должность)	(подпись)	<u>А.В.Слободанин</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Заведующий хозяйством</u> (должность)	(подпись)	<u>А.В.Ращинский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий юристконсульт</u> (должность)	(подпись)	<u>Д.Д.Савражский</u> (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№	Наименование расходных материалов	Ед, изм.	объем	примечание
1.	Замена извещателей RF03-DO (01)	шт.	60	
2.	Замена извещателей RF03-P	шт.	10	
3.	ИРПА 124/2-12 24В	шт.	2	

Работы будут выполняться собственными силами.

Составил: Инженер по ПБ
(должность)



(подпись)

Т.В.Кресеня