

25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов)	Согласно АПЗ
26. Требования к дизайн-проекту интерьера	Не требуется
27. Требования к архитектурно-планировочным решениям	В соответствии с архитектурно-планировочным заданием и нормами проектирования.
28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям	28.1. Строительство должно осуществляться с применением современных энергоэффективных технологий и материалов. 28.2. Работы по тепловым камерам, в том числе по ремонту, определяются по результатам разработки проектных решений, с учётом результатов обследования строительных конструкций (в том числе выполнение гидроизоляции камеры, замены люков).
29. Требования к инженерным системам зданий и сооружений	29.1. В соответствии с СН 4.02.01-2019 «Тепловые сети» предусмотреть: 29.1.1. Температурный график потребителей Мини-ТЭЦ по ул. Путилова, 3а: 130/70⁰С со срезкой на 95⁰С и точкой излома 65⁰С. Температурный график потребителей ЦТП 776 по ул. Фогеля, 17: 95/70⁰С. 29.1.2. Температура на горячее водоснабжение: 55⁰С. 29.1.3. Давление на выходе из Мини-ТЭЦ по ул. Путилова, 3а: $P_1/P_2 = 0,52/0,34$ МПа (в отопительный период), $P_1/P_2 = 0,39/0,3$ МПа (в межотопительный период). 29.1.4. Давление на выходе из ЦТП 776 по ул. Фогеля, 17: $P_1/P_2 = 0,45/0,32$ МПа (в отопительный период), $P_3/P_4 = 0,53/0,35$ МПа (в отопительный/межотопительный период); 29.1.5. Давление на вводе в жилые дома в отопительный период: ул. Фогеля, 1 (жилой дом) $P_1/P_2 = 0,44/0,41$ МПа; $P_3/P_4 = 0,44/0,41$ МПа; ул. Фогеля, 1 (гостиница) $P_1/P_2 = 0,44/0,41$ МПа; $P_3/P_4 = 0,44/0,41$ МПа; ул. Фогеля, 1Н (ГДО) $P_1/P_2 = 0,44/0,41$ МПа; ул. Фогеля, 19 $P_1/P_2 = 0,43/0,35$ МПа; $P_3/P_4 = 0,45/0,32$ МПа;