

11. Проект присоединения разработать в соответствии с СН, ТКП и техническими условиями.

12. Технические условия действительны 2 года со дня выдачи до начала строительно-монтажных работ; после начала строительно-монтажных работ - до приёмки объекта в эксплуатацию

13. Строительство и монтаж вести под техническим контролем государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть»

14. До начала строительно-монтажных работ передать в государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» один экземпляр проекта в полном объёме и предварительно получить допуск (разрешение) по ордеру на производство земляных работ.

15. Особые условия присоединения:

15.1. **Параметры давления на вводе в здания в отопительный и межотопительный период, МПа:**

Адрес	P ₁ /P ₂	P ₃ /P ₄
ул. Фогеля, 1 (жилой дом)	0,44/0,41	0,44/0,41
ул. Фогеля, 1 (остиница)	0,44/0,41	0,44/0,41
ул. Фогеля, 1Н (ГДО)	0,44/0,41	--
ул. Фогеля, 19	0,43/0,35	0,45/0,32
ул. Гуртьева, 22	0,42/0,35	0,44/0,41

15.2. Проект реконструкции тепловых сетей и транзитных трубопроводов выполнить в соответствии с действующими ТНПА и заданием на проектирование.

15.3. В качестве запорно-регулирующих устройств применить арматуру с классом герметичности затворов «А» по ГОСТ 9544-2015. Требования к применению арматуры должны соответствовать главе 5 «Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 27.12.2022г. № 84.

15.4. Проектную документацию представить на рассмотрение в соответствующие структурные подразделения государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть».

Первый заместитель директора -
главный инженер



Г.Л. Лукашевич