

Приложение № 1 к дефектному акту

Год ввода в эксплуатацию 1984,1991,1997,1998,2000,2002,2007 год .
Диаметр трубопровода, мм 426,325,273,219,159,133,108,114,89,76,57,38
Длина трубопровода 2156,84 м в двухтрубном исчислении
Тип прокладки - непроходной канал,п/проходной канал,воздушная прокладка,транзиты по техподполью
Место прокладки территория Первомайского района г. Минска
Тепловые камеры: ТК776/0101;ТК 776/0102;ТК 776/0103; ТК776/0301; ТК77601; ТК77602 ; ТК77603; ТК77604; ТК77605; ТК 77606; ТК77607; ТК 77608; ТК 77609;ТК 77610;ТК 77611;ТК 776/0606;ТК 776/0201 - ж/б
Наличие неподвижных опор на участке т/сетей :
ЦТП 776 ул. Фогеля,17 - ТК 776/0101-БПК:
от фундамента здания ул.Фогеля,17 на расстоянии 0,6м ;
от ТК 776/0101 на расстоянии 0,68 м ;
от фундамента здания ул.Фогеля,19 на расстоянии 0,5м ;
ЦТП 776 ул. Фогеля,17 - ТК 776/0301:
от фундамента здания ул.Фогеля,17 на расстоянии 0,91м ;
от здания ул.Фогеля,17 на расстоянии 52,52м ;
от ТК 776/0301 на расстоянии 1,21 м ;
ТК 77604-ТК 77605-ТК 77606:
от ТК 77605 на расстоянии 1,4м ;
от ТК 77606 на расстоянии 1,51м ;
ТК 77610-ТК 776011:
от ТК 77611 на расстоянии 1,06м ;
ТК 77608-ТК 77609:
от ТК 77609 на расстоянии 1,54м ;
от ТК 77608 на расстоянии 1,54м ;
ТК 77609-ТК 77610:
от ТК 77609 на расстоянии 1,6м ;
от ТК 77610 на расстоянии 1,1м ;
ТК 77610-ТК ГДО:
от ТК 77609 на расстоянии 1,45м ;
от ТК 77609 на расстоянии 44,33м ;
от фундамента здания ул.Фогеля,1Н(ГДО) на расстоянии 1,42м ;
ТК 77601-ТК 77603-ТК 77604(пар):
от ТК 77601 на расстоянии 1,05м ;
от ТК 77603 на расстоянии 2,1м ;
от ТК 77604 на расстоянии 1,1м ;
ТК 77606-столовая 74/36-столовая 7274(пар)
от ТК 77606 на расстоянии 2,0м ;14,67м;
от фундамента здания столовой 72/36 на расстоянии 2,0м ;
от ТК 77606 на расстоянии 22,51м;49,76м;
от фундамента здания столовой 72/74 на расстоянии 2,0м ;
ВОЗДУШКА:
от здания мини-ТЭЦ на расстоянии 3,55м ;
от здания ЦТП на расстоянии 8,05м ; 4,05м;
От ответвления труб(Д108;57) на расстоянии 1,75м ;0,95м.
Наличие врезок в ТК имеются
Наличие запорной арматуры: