

Профилированная мембрана ТЕХНИКОЛ/Ь Planter Standard (аналог)
2 слоя оклеечной гидроизоляции Г-СХ-БП-ПП/ПП-3,5 СТБ 1107-2022 (см. ТТ. n.5,5.1)
Слой праймера из битумно-полимерной мастики МБПХ по СТБ 1262-2021
Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100 для уклона - 20
Железобетонная плита

Technical drawing of a rectangular structure, likely a frame or partition. The drawing shows a central vertical beam labeled "балка Б7" (beam B7) and four circular openings, each labeled "П04". The structure is divided into four quadrants by the central beam and a horizontal beam labeled "П178-3". The overall dimensions are 4540 (width) and 3780 (height). The width is divided into two equal sections of 2300. The height is divided into two equal sections of 1890. The structure is labeled with "1" and "2" at the bottom corners and "А" and "Б" at the right corners.

[illegible]

5. Очищенное обеспыленное основание бетонировать за 2 раза грунтовой Парал Г-81/Лик. Расход: 0,25–0,3 кг/м².

6. При ручном нанесении ремонтных материалов РС на обрабатываемую грунтовой бетономехической поверхностью нанести грунтовку–праймер Парал Г-86 за два прохода: 1 слой (1мм) – на бетонное основание, 2 слой (1мм) – на Грунтовка–праймер Парал Г-86 обеспечивает собственную работу старого бетона и уложенного ремонтного материала в составе конструкции, увеличивает адгезию на 3% и усиливает поверхность арматуры. Расход: 1,1кг/м² при t=1мм. После затвердения слоя грунтовки–праймера (интервал от 15 до 60 минут) приступать к нанесению материала Парал РС.

7. В качестве ремонтного материала (для устранения повреждений бетона на вертикальных поверхностях при ручном способе нанесения) применять шпательной состав Парал РС 3 (СТБ 1664–2004), толщина укладываемого слоя: 10–50мм. Расход: 2,2 кг/м² при t = 1мм.

Примечание: при необходимости укладки нескольких слоев ремонтного материала каждый последующий слой наносить после отверждения предыдущего с обязательным нанесением нижнего слоя (метод нанесения "мокрое на мокрое").

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Плиты			
ПО4	Серия 3.006.1-2.87 вып.6	ПО4	2	1530	
Б7	Серия 3.006.1-2.87 вып.6	Б7	1	1770.00	
КО6	3.900.1-14 в.1	Кольцо опорное КО6	4	50	
Ст1	274.06/08.25-ТС.КЖ.КЖИ-Ст1	Стремянка Ст1	4	29.30	
Ус1	274.06/08.25-ТС.КЖ.КЖ л.20	Узел установки стремянки	4шт.		
Л1	ГОСТ 3634-2019	Лук Т (С250)-Д.1-58	4	132	
РВ1	274.06/08.25-ТС.КЖ.КЖИ-РВ1	Решётка водосборника РВ1	1	8.6	
ГС1	СТБ 1704-2012	Ø10 S500 СТБ 1704-2012 L=1300	8	0.80	
	СТБ1544-2005	Бетон С16/20 F100 W4	0.4		м³

Поз.	Эскиз
ГС1	

8. В месте устройства прямая существующую плиту демонтировать. Для отвода дренажной трубы выполнить отверстие коронкой по бетону $\varnothing 170$ мм. Дренажную трубу установить на безусадочной ремонтной смеси типа Парад РС 3 (СТБ 1464–2004). Выполнить новый прямик. Бетонные покрытия примыкающие к прямiku восстановить по типу существующего.

1. Очистить от мусора и сколов участок стены в месте расположения скоба
2. Алмазным диском вырезать штрабу под арматурную скобу ГС1 шириной 40мм и глубиной 40 мм перпендикулярно трещине
3. Просверлить отверстие $\varnothing 20$ мм в стене под арматурную скобу ГС1
4. На намёт цементно-песчаного раствора марки М100 установить скобу в штрабу
5. Зачеканить скобу цементно-песчаным раствором марки М100.
6. Расположение скоб должно быть перпендикулярно распространению трещины

							274.06.08.25-ТС.КЖ									
							Реконструкция тепловых сетей от Маны-ТЭЦ по ул. Пушкова, За до брези 2, от брези 1 до ЦТП по ул. Фоселя, 17; от ТК Т76/002 до здания по ул. Фоселя, 19, от ТК Т76/003 до ЦПН №454, от ЦТП по ул. Фоселя, 17 до здания по ул. Фоселя, 19; от ТК Т76/0301, до ТК Т76/0201, до зданий по пр-му Независимости, 220/21, 220/8, ул. Фоселя, 1, 1й до ТК Т76/61, от ТК Т76/0606 до здания по ул. Гурьева, 6, транзитных потребителей в здании по ул. Гурьева, 22 б з. Мыске.									
1	2	изм.	-	(Взм)	04.26											
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата											
ГИП		Баканов		(подпись)	03.26											
Разработал		Башкевич		(подпись)	03.26											
Утвердил		Баканов		(подпись)	03.26											
Ч. контр.		Антонов		(подпись)	03.26											
							План камеры ТК-77604 (реконструкция)				000 "КомплексЭнергоПроект"					