

[illegible]

Technical drawing of a rectangular structure, likely a container or tank, showing dimensions and internal components. The overall width is 3800 and the overall height is 4550. The structure is divided into four quadrants by a central horizontal and vertical dashed line. Each quadrant contains a circular opening with a semi-circular cover. The openings are labeled "П03". The central horizontal section is labeled "П150-8". The central vertical section is labeled "П150-8". The bottom right corner is labeled "Б8". The drawing includes dimension lines and arrows indicating measurements. Circled letters "Б" and "А" are located at the top left and bottom left corners, respectively. Circled numbers "1" and "2" are located at the bottom left and bottom right corners, respectively.

[illegible]

Technical drawing of a building floor plan (Figure 1.10). The plan shows a rectangular building with a central corridor and several rooms. Dimensions are given in millimeters. The overall width is 7700 mm and the overall length is 4550 mm. The drawing includes room numbers (1, 2, 4), door and window symbols, and a staircase. A note indicates a window size of 2050x660(h) with a sill height of 24199. A section line A-A is shown at the bottom. The drawing is labeled "Гильзы см. черт. марки ТС" (Gaskets see drawing of type ТС).

Провиларбатанна мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Planter Standard (аналог)
2 слой оклеивной гидроизоляции Г-СХ-БП-ПП/ПП-3.5 СТБ 1107-2022 (см. ТТ п.9.1.1)
Слой праймера из битумно-полимерной мастики МБПХ по СТБ 1262-2021
Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100 для уклона - 20
Железобетонная плита

ДК сущ.

Выполнить отверстие под трубу Ø220

20%

Дренажная труба см. разрез ТС

Заделка сущ. отверстие

200

+240.92

+240.30

9.1. При устройстве гидроизоляции на кровле необходимо соблюдать следующие требования:

- 9.1.1. При устройстве гидроизоляции заделка на кровле по плоскости ниже план перекрытия крыши на расстояние не менее 300 мм.
- 9.1.2. Антикоррозийная защита неметаллических поверхностей неметаллических изделий (стекла, крышки и корпуса люков) выполняется на заводе изготовителем группой материалов покрытия I, индекс покрытия "n" (таблица, согласно СН 20107-2002) "Защита строительных конструкций от коррозии". Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9132-74. Рекомендуется покрывать группой ГФ-021 (поя) и эмаль ПФ-115 (или аналог) (3 слоя). Эмаль оптимиз. лакокрасочного покрытия, включая грунтовку 120 мм.

Восстановление покрытий, поврежденных в процессе транспортирования, хранения и монтажа выполнять на монтажной площадке. Срок службы лакокрасочного покрытия 2-5 лет, класс долговечности - низкий (L).

Крышки и корпуса люков покрыть эмалью зеленого цвета. Эмаль по площади, включая 4 люков - 3,2 м².

Формат	A1
--------	----