



1 Схему расположения колодца см. чертежи марки ТС.

2 Наружные поверхности железобетонных колец, соприкасающиеся с грунтом, покрыть двумя слоями битумно-полимерной мастики МБПХ по СТБ 1262-2021 по слою грунтовок (раствор мастики в сольвенте или уайт-спирите в соотношении 2:1). Общая толщина покрытия – 3,0 мм.

3 Все сборные элементы колодца при монтаже устанавливать на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 10 мм.

4 Проем в колодце ДК-1 для прохода дренажного трубопровода выполнить с предварительной сверловкой по контуру проема отверстием диаметром 10 мм шагом 20 мм с последующим бетонированием зазоров между трубой и стенками проема бетоном класса С16/20 на мелком заполнителе. Расход бетона 0,01м³, общая длина рассверливаемых отверстий – 2,4м.

5 Антикоррозионную защиту крышки и корпуса люка выполнять на заводе изготовителе группой материалов покрытия 1, индекс покрытия "а", согласно СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74. Рекомендуется покрывать грунтовкой ГФ-021 (1 слой) и эмалью ПФ-115 зеленого цвета (или аналогу) (2 слоя). Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку 80 мкм. Общая площадь покраски для 1 люка – 0,8 м².

Восстановление покрытий, повреждённых в процессе транспортирования, хранения и монтажа выполнять на монтажной площадке. Срок службы лакокрасочного покрытия 2-5 лет, класс долговечности – низкий (L).

						274.06/08.25-ТС.КЖ					
						Реконструкция тепловых сетей от Мачи-ТЭЦ по ул. Гуртыбея, до опресски 2; от опресски 1 до ЦТП по ул. Фоселя, 17; от ТК 776/0102 до здания по ул. Фоселя, 19; от ТК 776/0103 до ШПН №454; от ЦТП по ул. Фоселя, 17 до здания по ул. Фоселя, 19, до ТК 776/0301, до ТК 776/0201, до зданий по пр-пу Независимости, 220/21, 220/8, 220/1, ул. Фоселя, 1, и, до ТК 776/1; от ТК 776/0606 до здания по ул. Гуртыбея, 6; протяжных трубопроводов в здании по ул. Гуртыбея, 22 в г.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
ГИП		Баканов			03.26.				С	38	
Разработал		Вашкевич			03.26.						
Утвердил		Баканов			03.26.						
Н. контр.		Антонов			03.26.						
						ДК-7			ООО "Комплекс ЭнергоПроект"		