

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
ПН15	3.900.1-14 вып.1	Плита днища ПН15	1	950	
КС7.3	3.900.1-14 вып.1	Кольцо стеновое КС7.3	2	130	
КС15.9	3.900.1-14 вып.1	Кольцо стеновое КС15.9	3	1000	
ПП15-1	3.900.1-14 вып.1	Плита перекрытия ПП15-1	1	680	
КО6	3.900.1-14 вып.1	Кольцо опорное КО6	1	50	
Л1	ГОСТ 3634-2019	Лук Т(С250)-Д.1-58	1	132	
		Материалы			
		Бетон С8/10 м³	0.1		
		Бетон С16/20 F150 W4 м³	0.1		

1 Схему расположения колодца см. чертежи марки ТС.

2 Наружные поверхности железобетонных колец, соприкасающиеся с грунтом, покрыть двумя слоями битумно-полимерной мастики МБПХ по СТБ 1262–2021 по слою грунтовки (раствор мастики в сольенте или уайт-спирите в соотношении 2:1). Общая толщина покрытия – 3,0 мм.

3 Все сборные элементы колодца при монтаже устанавливать на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 10 мм.

4 Проем в колодце ДК–8 для прохода дренажного трубопровода выполнять с преобладанием сферической по контуру проема отверстий диаметром 10 мм шагом 20 мм с последующим бетонированием заторной между трубой и стенками проема бетоном класса С16/20 на мелком заполнителе. Расход бетона 0,01м³, общая длина рассверливаемых отверстий – 2,4м.

5 Антикоррозионную защиту крыши и корпуса люка выполнять на заводе изготовителе группой материалов покрытия I, индекс покрытия "а", согласно СН 2.01.07–2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032–74. Рекомендуется покрывать грунтовкой ПФ–021 (1 слой) и эмалью ПФ–115 (2 слой) зеленого цвета (или аналоги). Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку 80 мкм. Общая площадь покраски для 1 люка – 0,8 м².

Восстановление покрытий, поврежденных в процессе транспортирования, хранения и монтажа выполнять на монтажной площадке. Срок службы лакокрасочного покрытия 2–5 лет, класс долговечности – низкий (L).

Формат	A2
--------	----