



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Кормянская ЦРБ»

Л.А. Арутюнянц

«*Обидо*» 20 *ев* г.

### Заявка на закупку товаров (работ, услуг) 2026 год

КОД ОК РБ 007-2012: 28.29.12.300 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды.

7113  
898

№ п/п	КОД ОК РБ 007-2012	Наименование товара	Ко л-во, шт.	Ориентировочная стоимость единицы, руб.	Предельная стоимость, руб.*
1	28.29.12.300	Узел предварительной водоподготовки, состоящей из Системы обратного осмоса Гейзер Престиж Макси 8000, либо аналог не уступающий по характеристикам, а также монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию.	1	9393,80	9393,80
<b>ИТОГО</b>			<b>1</b>	<b>9393,80</b>	<b>9393,80</b>

товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) с указанием гарантии производителя и (или) поставщика товаров и сроком действия гарантии.

\*максимальная стоимость предмета государственной закупки, включающая предполагаемую сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом (поставка) товаров (выполнение работ, оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи.

Требования к участникам. документы (сведения) для их проверки: ст. 16 п. 2 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», соответствии с подп.1.7. пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395

**80233741855 (вопросы, касающиеся товара) Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений Макеев Василий Васильевич.**

**Сведения о предмете:**

- место поставки товаров: Гомельская обл. г. п. Корма, ул. Гомельская, 1;
- источник финансирования закупки – районный бюджет (главный бухгалтер 80233742625);
- ориентировочные сроки осуществления закупки: июль 2026 года (по заявке Покупателя);
- условия оплаты: оплата производится **по факту поставки товара в течении 15 календарных дней;**
- условия поставки - **осуществляется за счет Поставщика.**

Инженер по ремонту оборудования,  
зданий и сооружений  
80233741855

*В.В. Макеев*  
В.В. Макеев

Гл.бухгалтер  
80233742625

*А.Ф. Суворова*  
А.Ф. Суворова

Бюджетная классификация
<i>2400100</i>

**Техническое задание  
узла предварительной водоподготовки.**

№ п/п	Требования к параметрам	Комплект продукции, обеспечивающей соответствие требованиям к качеству воды после установки	Количество
1	Минимальное качество воды: чистая или умягчённая вода	Система обратного осмоса Гейзер Престиж Макси 8000. Устройство водоочистное ХВО ФС 815/20ТСЕ ТУ ВУ 191583825.001-2011. Ёмкость ПП 200Л с поплавковым выключателем. Насосная станция подачи воды из ёмкости: насос, мембранный бак, реле давления, реле сухого хода.	1
2	Удельная электропроводность воды: не более 15 мкСм/см при температуре 25 °С		
3	Жёсткость воды: менее $8^{\circ}d=($ где $1^{\circ}d=10\text{мг/л CaO}=17,8 \text{ мг/л CaCO}_3$ ).		
4	Давление воды в системе: от 0,2 до 0,5 Мпа, при этом колебания давления не должны превышать +/- 10%		
5	Минимальный расход воды на входе в оборудование: не менее 40 л/мин		

- Соответствие параметров предлагаемого оборудования должно подтверждаться официальными данными производителя (паспорта, инструкции по эксплуатации, данные официальных источников и др.) с указанием раздела документа, подтверждающего соответствие.
- Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 с обязательным предоставлением сертификатов (деклараций) соответствия.
- Наличие авторизованного сервисного центра на территории РБ с возможностью гарантийного и постгарантийного технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования (согласно пост. 78 МЗ РБ).
- Стоимость оборудования должна включать стоимость пуско-наладочных работ, обвязки оборудования, подключения технологического оборудования, обучение медицинского и технического персонала работе.
- Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев.

Инженер по ремонту оборудования,  
зданий и сооружений.



Макеев В.В.