

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника учреждения  
«Минское областное управление МЧС»  
полковник внутренней службы

А.В.Жданович

16.04.2026



## ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование предмета закупки: «Всасывающая пожарная сетка СВ-80 для напорно-всасывающего пожарного рукава диаметром 75 мм»

Всасывающая пожарная сетка СВ-80 предназначена для защиты от попадания посторонних предметов во всасывающий тракт при заборе воды из поверхностных водосточников, а также для удержания воды во всасывающей линии при кратковременном прекращении её подачи.

Всасывающая пожарная сетка должна иметь возможность присоединения к напорно-всасывающему рукаву. В конструкции должен быть предусмотрен клапан с резиновой прокладкой, рычаг с пружиной, удерживающей клапан в закрытом положении.

Всасывающая сетка должна соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и подтверждаться документом об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 (декларацией о соответствии или сертификатом соответствия), а также технической документации (паспорту, руководству по эксплуатации и др.) на продукцию в целях ее идентификации для установления соответствия технической документации, описанию предмета закупки и договору поставки.

### Технические характеристики

Условный проход, мм	80
Диаметр, мм, не более	155
Высота, мм, не более	200
Масса, кг, не более	1,9





Рисунок. Внешний вид всасывающей пожарной сетки СВ-80

Разработал:  
Начальник центра  
оперативного управления  
подполковник внутренней службы

А.В.Кисель

Согласовано:  
Заместитель начальника управления  
полковник внутренней службы



В.В.Бокун

Одобрено рабочей группой по рассмотрению описаний предмета закупки.  
Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_