

Технические характеристики (описание) товаров (работ, услуг)

1. Состав (комплектация, количество, объем):

№	Наименование	Кол-во
1.	Гидравлические испытания тепловых сетей	1 827 м

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)

2.1. Перечень труб подлежащих гидравлическим испытаниям:

№	Диаметр	Длина	Количество	Принадлежность ветки трубопровода
1.	108 мм.	546	1	Находится на балансе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, присоединена к ветки трубопровода «Миннкоммунтеплосеть»
2.	133 мм.	390	1	
3.	159 мм.	891	1	

2.2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам).

2.2.1. Перед проведением гидравлических испытаний тепловых сетей письменно предупредить Заказчика о времени проведения испытаний тепловых сетей и сроке отключения горячего водоснабжения не позднее, чем за 10 дней до начала работ.

2.2.2. Вручить письменное предупреждение за общее состояние теплового хозяйства Заказчика.

2.2.3. После проведения испытаний выдать акт гидравлических испытаний.