

ПРОТОКОЛ № 1

от 13.07.2026

заседания комиссии, созданной приказом РУП «Брестэнерго» от 10.06.2026 № 836 «О проведении электронного аукциона для выбора поставщиков электротехнического оборудования», по вопросу открытия, рассмотрения первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20260610379996, и допуска к торгам.

Состав комиссии: Чуйко Д.Н., Берчук А.А., Лысенко П.В., Протасевич В.А., Тихончук В.Г., Лёзный А.А., Таузендфрайнд В.В., Березин В.А., Драко Д.С., Карпова Е.Ю., Козакова Е.Г., Козлюк В.С., Клец Е.В.

Председательствовал: Чуйко Д.Н.

Присутствовали члены комиссии: Лысенко П.В., Протасевич В.А., Тихончук В.Г., Лёзный А.А., Березин В.А., Карпова Е.Ю., Козакова Е.Г., Козлюк В.С., Клец Е.В.

Комиссия присутствует в полномочном для принятия решений составе (не менее 2/3 списочного состава).

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20260610379996 по лотам №№ 1-4.

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что:

1.1. В срок для подготовки и подачи предложений поступило 8 предложений участников.

1.2. Комиссией направлялись участникам запросы о разъяснении предложений:

Таблица 1

№ п/п	Регистрационный номер предложения	Запрос	Ответ
1	O20260612422589	Предложено низковольтное распределительное устройство серии "Вилия" В техническом описании на низковольтное распределительное устройство серии "Вилия"(с.25 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TEW5-2500 на 2000 А (2 шт.), а на электрической схеме (с.27,28 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TGW45-2000 на 2000 А (3 шт.). Требуется уточнить типы предлагаемых выключателей автоматических и их количество. В техническом описании на низковольтное	Здравствуйте. Лот №1(РУСН-0,4 кВ). Предложено низковольтное распределительное устройство серии «Вилия» Тип предлагаемых выключателей автоматических и их количество в соответствии с техническим описанием на низковольтное распределительное устройство серии «Вилия» (с.25 документа «1_раздел 1

	распределительное устройство серии "Вилия" (с.25 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TEW5-1600 на 800 А, а на электрической схеме (с.27,28 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TGM1E-800M/3300 на 800 А. Требуется уточнить типы предлагаемых выключателей автоматических. В техническом описании на низковольтное распределительное устройство серии "Вилия" (с.25 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TEM7E-630L на 630 А, а на электрической схеме (с.27,28 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TGM1E-630M/3300 на 630 А. Требуется уточнить типы предлагаемых выключателей автоматических. В техническом описании на низковольтное распределительное устройство серии "Вилия" (с.25 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TEM7E-250L на 250 А и 160 А, а на электрической схеме (с.27,28 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TGM1E-250M/3300 и TEM7E-250 на 250 А. Требуется уточнить типы предлагаемых выключателей автоматических. В техническом описании на низковольтное распределительное устройство серии "Вилия" (с.25 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TEM7E-125L на 125 А, а на электрической схеме (с.27,28 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлены выключатели автоматические TGM1E-125M/3300 и TEM7E-125 на 125 А. Требуется уточнить типы предлагаемых выключателей автоматических. В техническом описании на низковольтное распределительное устройство серии "Вилия" (с.25 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлен привод моторный TEM7E-CD2-400/630 (2 шт.), а на электрической схеме (с.27,28 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлен привод моторный (7 шт.) на присоединениях Q1, Q1.19, Q3, Q5, Q4, Q2.1, Q2. Требуется уточнить количество предлагаемых приводов моторных. В техническом описании на низковольтное распределительное устройство серии "Вилия" (с.25 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлен трансформатор тока ТШП-0,66-III-0.5S-2000/5 (11 шт.), а на электрической схеме (с.27,28 документа «1_раздел 1 итог.pdf») представлен трансформатор тока с	итог.pdf») - выключатели автоматические TEW5-2500 на 2000 А (2 шт.), TEW5-2500 на 1600 А присоединение Q5 на электрической схеме (1 шт) - выключатели автоматические TEW5-1600 на 800 А - выключатели автоматические TEM7E-630L на 630 А - выключатели автоматические TEM7E-250L на 250 А и 160 А - выключатели автоматические TEM7E-125L на 125 А - привод моторный TEM7E-CD2-400/630 (2 шт.) - ими дополнительно укомплектованы TEM7E-630L на 630 А. В выключателях автоматических TEW5 привода моторные идут в комплекте. Общее количество приводов моторных (7 шт.) на присоединениях Q1, Q1.19, Q3, Q5, Q4, Q2.1, Q2. - трансформатор тока ТШП-0,66-III-0.5S-2000/5 (6 шт), общее количество и номинал ТТ и в соответствии с ТЗ на закупку
--	---	--

		коэффициентом трансформации 2000/5 (6 шт.). Требуется уточнить количество предлагаемых трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 2000/5.	
2	O2026062 4424306	Предложено распределительное устройство собственных нужд 0,4 кВ. В документе «1 раздел.pdf», с.7, таблица 2, п.5 номинальный ток сборных шин указан – не менее 2000 А, а в документе «лот 1 Опросных листов РУНН (Барановичи).pdf», п.2 номинальный ток сборных шин указан 1320 А. Требуется уточнить номинальный ток предлагаемых сборных шин. В документе «1 раздел.pdf», с.7, таблица 2, п.9 степень защиты оборудования указана – не ниже IP31, а в документе «лот 1 Опросных листов РУНН (Барановичи).pdf», п.6 степень защиты оборудования указана – IP21. Требуется уточнить степень защиты предлагаемого оборудования.	Здравствуйте. В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: в документе «лот 1 Опросных листов РУНН (Барановичи).pdf» при подаче предложения была допущена опечатка. Уточняем: Ток 2145А, степень защиты IP31.
3	O2026062 5424082	Предложено распределительное устройство собственных нужд 0,4 кВ. В документе «9_8)Приложение2.pdf», лист 8, таблица 2, п.25 трансформатор тока в нейтралю трансформаторов указан – ТШП-0,66-1-5-10Р-1-600/5, а в документе «9_8)Приложение2.pdf», лист 17 трансформатор тока в нейтралю трансформаторов указан – 1600/5, 10Р. Требуется уточнить коэффициент трансформации предлагаемых трансформаторов тока в нейтралю трансформаторов.	Здравствуйте. В документе «9_8)Приложение2.pdf», лист 8, таблица 2, П.25 ТШП-0,66-1-5-10Р-1-1600/5-УЗ Коэффициент трансформации предлагаемых трансформаторов тока в нейтралю трансформаторов 1600/5, ошибочно был указан 600/5
4	O2026062 5424490	Предложен электроагрегат дизельный АД 370С-Т400-50-2РРН ТУ ВУ 192772029.001-2017 В документе «1_Раздел 1 - КП+заявления и сертификат.pdf», лист 6, таблица 2.1 указано, что у ДГУ есть сертификат на соответствие ТР ТС 010/2011, но сертификат в документе «1_Раздел 1 - КП+заявления и сертификат.pdf» отсутствует. Требуется уточнить наличие у предлагаемого электроагрегата дизельного сертификата на соответствие ТР ТС 010/2011.	наличие у предлагаемого электроагрегата дизельного сертификата на соответствие ТР ТС 010/2011 подтверждаем. он приложен во втором разделе конкурсного предложения

2. Установить, что по результатам рассмотрения первых разделов предложений:

2.1 допущены к торгам:

Таблица 2

№ п/п	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой	Преференциальная поправка.
Лот № 1		
1	O20260612422589	Применяется, 15%.

2	O20260624424306	Применяется, 15%.
3	O20260625424082	Применяется, 15%.
4	O20260625424449	Применяется, 15%.
Лот № 2		
1	O20260624424306	Применяется, 15%.
2	O20260625424449	Применяется, 15%.
3	O20260625424491	Применяется, 15%.
Лот № 4		
1	O20260625424491	Применяется, 15%.

2.2. отклонены предложения:

Таблица 3

№ п/п	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	Причины отклонения в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
Лот № 3		
1	O20260625424490	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: 1. Не представлен сертификат (декларация) на соответствие предложенного электроагрегата дизельного требованиям ТР ТС 010/2011 (не выполнены требования раздела 1 аукционных документов от 10.06.2026).
2	O20260625424512	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: 1. Предложенные условия оплаты не соответствуют требованиям раздела 1 аукционных документов от 10.06.2026 (предложено по факту поставки, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ, требуется оплата по факту поставки товара на склад покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней.).
3	O20260625424515	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: 1. Срок исчисления гарантийных обязательств не соответствует требованиям раздела X аукционных документов от 10.06.2026 (предложено с момента поставки, требуется с даты ввода оборудования в эксплуатацию). 2. Срок поставки оборудования не соответствует требованиям раздела 1 аукционных документов от 10.06.2026 (предложено до 140 календарных дней, требуется в течение 120 календарных дней с даты заключения договора.).
Лот № 4		
1	O20260624424306	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: 1. Не представлены заполненные таблицы по лоту №4 – спецификация шкафов по форме задания заводу на сборку РТЗО-88М 429-81-АТМ2.Н1 листы 2,3,4, приложение 5 к аукционным документам (не выполнены требования раздела 1 аукционных документов от 10.06.2026).

3. Дата и время проведения торгов по лотам №№ 1, 2 – в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

4. Электронный аукцион по лотам №№ 3, 4, признать несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения первых разделов осталось менее двух предложений.


Голосовали: за - 10 членов комиссии, против - 0.


Председатель комиссии:


Секретарь комиссии:

Члены комиссии:



Д.Н.Чуйко

Е.В.Клец

П.В.Лысенко

В.А.Протасевич

В.Г.Тихончук

А.А.Лёзный

В.А.Березин

Е.Ю.Карпова

Е.Г.Козакова

В.С.Козлюк