

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Сведения о заказчике (организаторе):

1.1. **Полное наименование:** Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр»

1.2. **Место нахождения:** 220013 г. Минск, пр. Независимости, 64

1.3. **Учетный номер плательщика заказчика:** УНП 100854061

1.4. **Фамилия, имя, отчество контактного лица:** Рафалович Ольгерд Борисович

1.5. **Контактные телефоны:** +375 29 692-83-12

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Предмет закупки (наименование):

2.1.1 Лот № 1. Ремонт системы пожарной сигнализации

Описание вида работ:

требуется проведения ремонтных работ:

- устройства объектового оконечного система передачи извещений УОО СПИ «Молния» в здании Литер П 2К, административное здание (дефектная ведомость №5) – 1 шт.;
- по замене аккумуляторной батареи 12В 7Ач (в УОО СПИ «Молния») в здании Литер П 2К, административное здание (дефектная ведомость №5) - 1 шт.;
- МАШ-ХРА6 системы пожарной сигнализации 5 корпуса (блок 5в) по адресу пр. Независимости, 64/14 (дефектная ведомость №6) – 1 шт.;
- по замене извещателя ручного RF03-Р системы пожарной сигнализации 5 корпуса (блок 5в) по адресу пр. Независимости, 64/14 (дефектная ведомость №6) – 1 шт.;
- по замене аккумуляторной батареи 12В 18Ач системы пожарной сигнализации 2 корпуса по адресу пр. Независимости, 64/11 (дефектная ведомость №7) - 8 шт.;
- ВПИУ автоматика системы пожарной сигнализации 5 корпуса (блок 5в) по адресу пр. Независимости, 64/14 (дефектная ведомость №9) – 1 шт.

2.1.2 Место выполнения работ: г. Минск, пр. Независимости, 64/Б, 64/11 и 64/14.

2.1.3. Срок выполнения работ: ориентировочно , по 30.07.2026

Ведущий специалист по МП и ГО
«21» мая 2026 г.

О.Б.Рафалович

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

г. Минск, пр. Независимости, 64Б корпус Литер-П/2 К
УЗ "Минский городской климатический экологический центр"
(наименование объекта)

[illegible]

Выводы и предложения: произвести ремонт по заявке АСБ 12 В
7 А/з в 400 стп "Молния" и ремонт 400 стп "Молния"

Исполнитель Власова В.В.
(должность, ФИО, подпись)

" 11 " 2026 г.

Заказчик
(должность, ФИО, подпись)

" 11 " 05 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №6

г. Минск, пр. Независимости, 69/14 корп. 513
УЗ "Минский городской клинический психологический центр"
(наименование объекта)

[illegible]

Выводы и предложения: произвести ремонт МАЩ-ХРАБ №3 и ремонт по замене увеличителя РРДЗ-Р.



Заказчик
(должность, ФИО, подпись)

"12" ОГ 2076г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7


г. Минск, пр. Независимости, 64/11 корп. 2

43. Минский городской клинический онкологический центр

(наименование объекта)

[illegible]

Выводы и предложения: требуется произвести ремонт по замке
АКБ 12В 18А/ч - 8 шт.



Заказчик
(должность, ФИО, подпись)

"12" 05 20 45г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9
г. Минск, пр. Независимости, 64/14 корп. 5В

(наименование объекта)

[illegible]

Выводы и предложения: требуется произвести ремонт ВПУ автомата



Заказчик
(должность, ФИО, подпись)

" 1 " 05 20 26г.