


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая больница
имени Н.Е.Савченко»



В.В.Сиренко

« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и монтаж оборудования систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) в помещениях корпусов учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко».

ЛОТ №1. закупка и монтаж оборудования систем кондиционирования воздуха в помещениях корпусов учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 110.

- 1. Предмет закупки: Установки для кондиционирования воздуха, оконного или настенного типа, или «сплит-системы» (кондиционер бытовой) для помещений корпусов учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»:**

№ п/п	Помещения корпусов	Количество систем
Урологический корпус		
1.	Кабинет №804 (склад старшей медицинской сестры урологического отделения №1) – сплит-система. Площадь кабинета – 12 м ² . Этаж – 8-й.	1
2.	Кабинет № 741 (склад старшей медицинской сестры урологического отделения № 2) – сплит-система. Площадь кабинета – 9 м ² . Этаж – 7-й.	1
3.	Пост урологического отделения № 2 – сплит-система. Площадь кабинета – 9 м ² . Этаж – 7-й.	1
4.	Кабинет старшей медицинской сестры нефрологического отделения – сплит-система. Площадь кабинета – 17 м ² . Этаж – 9-й.	1
Хирургический корпус		
5..	Кабинет № 355 (кабинет старшей медицинской сестры операционного блока) – сплит-система. Площадь кабинета – 20 м ² . Этаж – 3-й.	1
6.	Кабинет № 356 (склад старшей медицинской сестры операционного блока)– сплит-система. Площадь кабинета – 20 м ² . Этаж – 3-й.	1
Терапевтический корпус		
7.	Кабинет № 128 (пультовая рентгенкабинета (приемное отделение) – сплит-система. Площадь кабинета – 9,8 м ² . Этаж – 1-й.	1
8.	Кабинет № 258 (склад старшей медицинской сестры эндоскопического отделения) – сплит-система. Площадь кабинета – 6,2 м ² . Этаж – 2-й.	1

№ п/п	Помещения корпусов	Количество систем
9.	Кабинет № 269 (склад хранения дез. эндоскопического отделения) – сплит-система. Площадь кабинета – 6,8 м². Этаж – 2-й.	1
Административный корпус		
10.	Кабинет № 115 (упаковочная ЦСО) – сплит-система. Площадь кабинета – 37,3 м². Этаж – 1-й.	1
11.	Кабинет № 117 (автоклавная ЦСО) – сплит-система. Площадь кабинета – 54,0 м². Этаж – 1-й.	1
12.	Кабинет № 122 (утилизация) – сплит-система. Площадь кабинета – 27,3 м². Этаж – 1-й.	1
13.	Дезблок – сплит-система. Площадь кабинета – 26,8 м². Этаж – 1-й.	1

2. Технические требования (характеристики):

№	Наименование	Минимальные технические требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
1.	Тип устройства	Сплит-система (1 комплект)
2.	Тип внутреннего блока	Настенный
3.	Режим работы	Охлаждение/нагрев/осушение/вентиляция/автом.
4.	Тип двигателя	Инверторный
5.	Расход воздуха	Не менее 550 куб. м/ч
6.	Режим работы	8/5
7.	Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении	От -15° С до + 43° С
8.	Рабочий диапазон наружных температур при нагреве	От -15° С до + 43° С
9.	Потребляемая мощность при охлаждении	(160 – 1350) Вт
10.	Производительность охлаждения (min-max)	(500,0 – 3,350) Вт
11.	Производительность обогрева (min-max)	(500,0 – 3,500) Вт
	SEER/SCOP	6.1/4.0
12.	Электропитание	1 фазы 220 – 240 В, 50 Гц
13.	Длина магистрали	Не менее 10 м
14.	Перепад высот	Не менее 5 м
15.	Дата выхода на рынок	Не ранее 2024 года
16.	Дополнительные функции и возможности	Теплый старт. Низкотемпературный обогрев. Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -15° С Автоматическое включение после пропадания питания, с переходом в режим, который был выбран до пропадания питания. Автоматическое поддержание температуры. Наличие пульта дистанционного управления. Функция регулирования направления потока воздуха. (Вертикального и горизонтального)

		Функция регулирования скорости вращения вентилятора. Turbo-режим. Функция само очистки. Самодиагностика, при сбое в работе кондиционера на информационный дисплей автоматически выводится код ошибки. Система самоочистки. После отключения кондиционера вентилятор внутреннего блока продолжает работать для устранения плесени и бактерий. Пуск при низком напряжении сети. Возможность запуска кондиционера при снижении напряжения до 185 В. Интеллектуальная разморозка, позволяет запускать процесс разморозки наружного блока только тогда, когда это действительно необходимо. Потребление электроэнергии в режиме ожидания не больше 1 Вт. Блокировка пульта. Кнопочная панель блокируется от случайных настроек.
--	--	--

3. Дополнительные требования

1.	Гарантия на все составляющие устройства не менее 2 лет.
2.	Все расходы по гарантийному обслуживанию и ремонту в период действия гарантийных обязательств несет Поставщик.
3.	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. Условия поставки, выполнения работ, оплаты:

3.1. Поставка осуществляется в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания договора. Поставка транспортом поставщика.

3.2. Поставщик производит монтаж, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию в течение 30-ти рабочих дней после поставки оборудования.

3.2. Место поставки: г. Минск, ул. Р.Люксембург, 110.

3.3. Оплата производится в течение 20-ти банковских дней с даты подписания акта выполненных работ.

4. Предельная стоимость закупки – белорусских рублей.

5. Код ОК РБ: – **28.25.12.200.**

Начальник технической службы

Инженер



А.А.Терещенко



С.Н.Шибко