



А.М.Якубенко

2026 г.

АКТ ОСМОТРА ХОЛОДИЛЬНОГО И ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование объекта «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь Почтовый адрес: 223028, Минская обл. Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи

Наименование оборудования (марка) Шкаф холодильный среднетемпературный CM105S

Заводской (инв.) № 01320611

Год выпуска 28.11.2017 года.

Дата ввода в эксплуатацию 2017 года.

Дата проведения осмотра 26. 05. 2026 г.

Результаты осмотра, техническое состояние узлов: обнаружена утечка хладагента в системе промышленного холодильника (CM105S).

Заключение: в промышленном холодильнике (CM105S). необходимо провести работы по устранении утечки хладагента путем пайки, замены поврежденного трубопровода, вакуумирования, заправка хладагентом.

Осмотр проводил:

Электромонтер

А. М. Якубенко

**Представитель
Заказчика**

В. П. Торгеев
Ф.И.О.