

Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая
больница имени Н.Е. Савченко»
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница имени
Н.Е. Савченко»


(подпись) В.В. Сиренко (инициалы, фамилия)
« 23 » января 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____

_____ .20 ____ г.

г. Минск

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19 января 2026 № 24 в составе:
председателя комиссии

членов комиссии

начальник технической службы (должность)	<u>А.А. Терещенко</u> (инициалы, фамилия)
ведущий инженер по РО,ЗиС (должность)	<u>В.С. Корба</u> (инициалы, фамилия)
инженер по РО,ЗиС (должность)	<u>А.В. Французов</u> (инициалы, фамилия)
инженер (должность)	<u>С.Н. Шибко</u> (инициалы, фамилия)

Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Операционный блок отделения сосудистой хирургии находящийся на 2 этаже учреждения здравоохранения «4-я городская
клиническая больница имени Н.Е. Савченко»
(наименование объекта)

установлено, что:

- Противопожарная дверь, ведущая на пожарную лестницу, имеет дефекты:
1. выломан запорный механизм (верхний) створки пассивного дверного полотна;
2. повреждены ограничительные стенки запорного механизма пассивного дверного полотна (сверху);
3. общий физический износ дверного полотна и коробки;
4. отломана притворная планка;
5. большой зазор между дверным полотном и полом.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

Дверь расположена на территории операционного блока, необходимо осуществить замену до сдачи операционного блока в работу
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, молотки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Устанавливаемые двери должны быть противопожарными и соответствовать санитарным и пожарным нормам РБ




Дата начала разработки сметной документации _____

Дата начала выполнения строительных,
специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____

Продолжительность выполнения строительных,
специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____

Председатель комиссии

Члены комиссии


начальник технической службы (должность)		<u>А.А. Терещенко</u> (инициалы, фамилия)
ведущий инженер по РО,ЗиС (должность)		<u>В.С. Корба</u> (инициалы, фамилия)
инженер по РО,ЗиС (должность)		<u>А.В. Французов</u> (инициалы, фамилия)
инженер (должность)		<u>С.Н. Шибко</u> (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Демонтаж дверного полотна	шт.	2	
2	Демонтаж дверной коробки	шт.	1	
3	Монтаж дверной коробки	шт.	1	
4	Монтаж дверного полотна	шт.	2	

Составил

Начальник технической службы
(должность)


(подпись)

А.А. Терещенко
(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.