

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «МОДКБ»
_____ Д.В.Зайцев
_____ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт с заменой светильников в Педиатрическом отделении №5 (новорожденные) УЗ «Минская областная детская клиническая больница» (Код по ОКРБ 43.21.10.250)

Процедура закупки : из одного источника

Источник финансирования: Минский областной бюджет

1. Перечень потребительских, экономических характеристик на Текущий ремонт с заменой светильников в Педиатрическом отделении №5 (новорожденные) УЗ «Минская областная детская клиническая больница»:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём
1.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп	шт.	65
2.	Светильник под лампу светодиодную 2*18Вт 1200мм	шт.	65
3	Лампа светодиодная промышленная G13 T8-18W 1200мм	шт.	130

2. Необходимые требования к работам:

1. Наличие соответствующих разрешительных документов на выполнение данного вида работ (сертификат лицензия);
2. Срок выполнения работ – июль-август 2026г.
3. Гарантийные обязательства:
 - на выполняемые работы – не менее 2 лет;
 - на поставляемые материалы – согласно сроков завода-изготовителя.

3. Предельная стоимость работ _____ **руб.,** в том числе стоимость материалов – _____ **руб..**

Инженер энергетик

 А.В. Слобожанин