Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затвор водозабора ГЭС	19/197-ГМО.И-05.00.000			Шт.	1	948	
2	Подъемник одновинтовой с электроприводом г.п. 10 тс марки 10 ЭВ	Серия 3.820.2-44 Выпуск 16			Шт.	1	527*	В комплекте с электроприводом и грузовым винтом
3	Кран мостовой однобалочный подвесной ручной, г/п 5,0 т, пролет 4,2 м, длина консолей 0,6 м							
	(полная длина 5,4 м), высота подъема 12,0 м. Кран ручной подвесной 5-5,4-4,2-12-У3 ГОСТ 7890-93.	ТУ 24.00.4912-2007			Шт.	1	950*	
4	Турбина вертикальная поворотно-лопастная, диаметром рабочего колеса 1170 мм,							
	мощностью на валу N=327 кВт, рабочим напором H=6м, диапозоном расходов Q=1,29-6,44м^3/с,							
	частотой вращения n=338 об/мин, в комплекте с генератором мощностью N=300 кВт и							
	частотой вращения n=338 об/мин, направляющим аппаратом, отсасывающей трубой,							
	маслонапорной установкой (МНУ), системой автоматического регулирования			WTW Mragowa, Республика Польша	Шт.	1	6300*	

Оборудование должно иметь сертификаты Таможенного союза, подтверждающий возможность использования данного оборудования на территории РБ (разрешения декларации и т.п.)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
2		Зам.	19/197		06.2026

Разраб.	Коревицкий		11.2019
Проверил	Коревицкий		11.2019
Н.контр.	Гатилло		11.2019
Утв.	Смирнов		11.2019

19/197-ГМО.С.02

«Реконструкция водосброса-плотины с модернизацией здания гидроэлектростанции «Гонолес» на Заславском водохранилище Минский район, Ждановичский с/с, район д. Качино». Реконструкция ГЭС, оборудование паводкового водосброса и электроснабжение объекта

Гидромеханическая часть (2-й этап)

Стадия	Лист	Листов
С	1	1

Спецификация оборудования

НПООО "Малая энергетика"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Копировал