

№ строки	формат	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Примечание
1	A4	429-81-АТМ2.Н1 л. 1	Опись документов			
2	2xA4	л. 2; 3	Перечень аппаратуры, установленной			
3			в шкафах сборки РТ30-88М			
4	A4	л. 4	Опросный лист			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

- 1 Настоящий комплект чертежей разработан на основании договора № 010-211-24.
- 2 Документация является собственностью РУП "Белнипиэнергопром".
- 3 В сборке использовать оборудование, устанавливаемое на DIN-рейку.
- 4 Для блоков Б035401 резисторы не устанавливать.

Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
 ТЕХНИЧЕСКИЙ
АРХИВ

429-81-АТМ2.Н1

Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов,
работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу:
просп. Советский, 41 в г. Барановичи

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Билан Т				05.26
Пров.	Янович				05.26
Утв.	Янович				05.26
Нач. отд.	Билан				05.26
Н. контр.	Мультап				05.26
ГИП	Кирпичев				05.26

Котельная на топливных пеллетах.
Вспомогательное оборудование. Схемы
управления запорно-регулирующей арматурой.
Задание заводу на сборку РТ30-88М

Стадия	Лист	Листов
С	1	4

Опись документов

 РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ"
Минск Беларусь

Формат

A4

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

4329 11.07.05.26

Поз. обозначение и номер монт. ед.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Сборка задвижек РТ30-88М</u>		
Ш-1		Ш038331М-3777В	1	IP54, УХЛ3.1
		Б038111М-4070	1	
		Б038301М-3877	1	
		Б038501М-3774	1	
		Арматура АС-12015, ~220 В	1	
		Вольтметр Э-365	1	
		Реактор РТТ-0,38-50-0,14	1	
Ш-2		Ш000В	1	IP54, УХЛ3.1
		Б038102М-3674А	1	
		Б035413М-2274Б-22	2	
		Б035401М-2874Б-28	1	
		Б035401М-2274Б-22	1	
		Арматура АС-12015, ~220 В	1	
			1	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

4329 14.07.05.26

Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ
АРХИВ

429-81-АТМ2.Н1

Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов,
работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу:
просп. Советский, 41 в г. Барановичи

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Билан Т			05.26
Проб.		Янович			05.26
Утв.		Янович			05.26
Н. контр.		Мультан			05.26

Котельная на топливных пеллетах.
Вспомогательное оборудование. Схемы
управления запорно-регулирующей арматурой.
Задание заводу на сборку РТ30-88М

Стадия	Лист	Листов
С	2	2

Перечень аппаратуры, установленной
в шкафах сборки РТ30-88М

РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
Минск Беларусь

Наименование щита	Сборка эадыжек РТ30-88М		
Тип металлоконструкции	Ш038331М-3777В	Ш000В	Ш000В
Порядковый № шкафа	1	2	3
Тип блока	Б038111М- - 4070 - 100 А	Б038102М- - 3674А - 40 А	Б038102М- - 3674А - 40 А
	Б038301М- - 3877 - 63 А	Б035413М- - 2274Б - 22 - 1,6 А - 1,6 А	Б035401М- - 3074Б - 30 - 10 А - 10 А
	Б038501М- - 3774 - 50 А	Б035413М- - 2274Б - 22 - 1,6 А - 1,6 А	Б035401М- - 3074Б - 30 - 10 А - 10 А
	Вольтметр Э-365	Б035401М- - 2874Б - 28 - 6,3 А - 6,3 А	
	Реактор РТТ-0,38-50-0,14	Б035401М- - 2274Б - 22 - 1,6 А - 1,6 А	
Заводской №			

Согласовано:



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

4329 4070526

429-81-АТМ2.Н1

Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп. Советский, 41 в г. Барановичи

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Билан Т				05.26
Проб.	Янович				05.26
Утв.	Янович				05.26
Н. контр.	Мульман				05.26

Котельная на топливных пеллетах. Вспомогательное оборудование. Схемы управления запорно-регулирующей арматурой. Задание заводу на сборку РТ30-88М

Стадия	Лист	Листов
С	4	

Опросный лист

РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
Минск Беларусь