


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -  
главный инженер

государственного предприятия

«Минсккоммунтеплосеть»

 Г. Л. Лукашевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К схеме по объекту:

Нагрузки на теплоснабжение потребителей запитанных от тепловых сетей  
подлежащих реконструкции.

Нагрузки абонентов.

| Наименование и адрес<br>абонента | Нагрузка<br>на<br>отопление<br>Гкал/ч. | Нагрузка<br>на ГВС<br>Гкал/ч. | Нагрузка на<br>вентиляцию<br>Гкал/ч. | Примечание |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Жилая часть</b>               |                                        |                               |                                      |            |
| Ж.д. ул. Космонавтов, 41         | 0,323                                  | 0,404                         |                                      |            |
| Ж.д. ул. Космонавтов, 43         | 0,33                                   | 0,404                         |                                      |            |
| Ж.д. ул. Космонавтов, 47         | 0,33                                   | 0,404                         |                                      |            |
| Ж.д. ул. Космонавтов, 38         | 0,48                                   | 0,452                         |                                      |            |
| Ж.д.ул. Космонавтов,40к1         | 0,24                                   | 0,285                         |                                      |            |
| Ж.д.ул. Космонавтов,40к2         | 0,263                                  | 0,284                         |                                      |            |
| Ж.д.ул. Космонавтов,48           | 0,802                                  | 0,981                         |                                      |            |
| Ж.д.ул. Космонавтов,50           | 0,09                                   | 0,103                         |                                      |            |
| Ж.д. ул. Есенина, 23к1           | 0,833                                  | 0,893                         |                                      |            |
| <b>Нежилая часть</b>             |                                        |                               |                                      |            |
| Помещение ул.<br>Космонавтов,48  | 0,001                                  |                               |                                      |            |
| Пождепо ул.<br>Космонавтов, 50   | 0,135                                  | 0,107                         |                                      |            |
| ПНС ул. Космонавтов,<br>43А      | 0,008                                  |                               |                                      |            |
| Магазин ул. Есенина, 27          | 0,025                                  | 0,03                          | 0,005                                |            |
|                                  |                                        |                               | <b>0,005</b>                         |            |
| <b>ИТОГО:</b>                    | <b>3,86</b>                            | <b>4,347</b>                  |                                      |            |

Начальник РТС-5

Начальник ОР

  
Р.А. Долотов

  
О.А. Схиртладзе