

**Информация для закупки электротехнического оборудования по объекту «Квартал индивидуальной жилой застройки в урочище "Заболотье-1" аг. Большое Малешево Столинского района. 2 очередь строительства (сети электроснабжения 0,4кВ, ТП)»**

1. По лотам №1 и №2 комплекты поставки шкафов телемеханики и СКУД не предусмотрены проектно-сметной документацией.

2. По лотам №1 и №2:

- Высота кабельного полуэтажа – 0,9 м, материал крыши – металлопрофиль, а также отделку фасада и кровли трансформаторных подстанций необходимо выполнить согласно утвержденного РУП «Брестэнерго» цветового решения, а именно:

- кровля и элементы отделки кровли – RALL 5005 (синий);
- стены окраска фасадной краской (цоколь и дополнительная полоса RALL 5005, основные стены RALL 9003 (белый);
- решетки, дверные блоки, ворота – масляная краска RALL 5005.

3. Шкаф АСКУЭ не входит в комплект поставки трансформаторных подстанций 2БКТПБ-400, учтен отдельным разделом.