

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -
главный инженер
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»

Г. Л. Лукашевич

« 24 » 07 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К схеме по объекту:

Нагрузки на теплоснабжение потребителей запитанных от тепловых сетей
подлежащих реконструкции.

Нагрузки абонентов.

Наименование и адрес абонента	Нагрузка на отопление Гкал/ч.	Нагрузка на ГВС Гкал/ч.	Нагрузка на вентиляцию Гкал/ч.	Примечание
Жилая часть				
Ж.д. ул. Есенина, 6к1	3,0552	2,9959		
Ж.д. ул. Есенина, 6к2	0,612	0,575		
Ж.д. ул. Есенина, 6к3	0,612	0,575		
Ж.д. ул. Есенина, 8	0,24	0,358		
Ж.д. ул. Есенина, 16	0,9862	0,9284		
Ж.д. ул. Есенина, 18	0,319	0,356		
Ж.д. ул. Есенина, 20	0,319	0,356		
Ж.д. ул. Есенина, 22	0,319	0,356		
Ж.д. ул. Космонавтов, 13к1	0,482	0,488		
Ж.д. ул. Космонавтов, 15к1	0,481	0,488		
Ж.д. ул. Космонавтов, 17	0,481	0,488		
Ж.д. ул. Космонавтов, 23к1	0,568	0,618		
Ж.д. ул. Космонавтов, 23к2	0,481	0,622		
Ж.д. ул. Космонавтов, 23к3	0,24	0,358		
Ж.д. ул. Космонавтов, 25	0,618	0,529		
Ж.д. ул. Космонавтов, 27	0,203	0,26		
Нежилая часть				
Встроенные помещения ул. Есенина, 6к1	0,0682	0,0321		
Парикмахерская ул. Есенина, 6к1	0,0125	0,056		
Д/с №473 ул. Есенина, 6к4	0,188	0,259		
Банк ул. Есенина, 16	0,011	0,067	0,017	
Торговые помещения + почта ул. Есенина, 16	0,024	0,0006		
Гимназия №192 ул. Космонавтов, 13к2	0,409	0,31		

Гимназия №174 пр. Космонавтов, 15к2	0,531	0,294		
Магазин пр. Космонавтов, 27	0,079	0,023	0,065	
ИТОГО:	11,3391	11,393	0,082	

Начальник РТС-5

Р.А. Долотов

Начальник ОР

О.А. Схиртладзе