

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «16» 04 2026 г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:

Григорьев
(должность)

И.О. Фурков
(И.О. Фамилия)

представитель Заказчика:

И.О. Горюнов
(должность)

И.В. Горюнов
(И.О. Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНПЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 24-32-1853

характер и причина неисправности:

Изменение диаметра в связи с разрушением сердечника или внутреннего обрыва. Посторонний шум при работе электродвигателя главного привода, замена подшипников.

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка подставок под противовес	Шт.	1	
2	Снятие нагрузки	Шт.	1	
3	Замена тяговых канатов	Ком.	1	
4	Установка под нагрузку	Шт.	1	
5	Опробование лифта в работе	Шт.	1	
6	Частичное техническое освидетельствование	Шт.	1	
7	Снятие электродвигателя главного привода	Шт.	1	
8	Замена подшипников электродвигателя	Ком.	1	
9	Установка электродвигателя	Шт.	1	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процессе ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Канат стальной лифтовой 1	Ком.	1	
2	Подшипник	Ком.	1	

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих _____
(указать)

Срок приобретения материалов и комплектующих _____ рабочих дней, следующих за м
днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление
Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение _____ рабочих дней,
следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Климов
(должность)

[подпись]
(подпись)

И.А. Ветров
(И.О.Фамилия)

Э.И. Мехомин
(должность)

[подпись]
(подпись)

А.С. Смирн
(И.О.Фамилия)

инженер
(должность)

[подпись]
(подпись)

Н.В. Горюнов
(И.О.Фамилия)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «12» 07 2022г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:

Иванов
(должность)

И.И. Иванов
(И.О.Фамилия)

представитель Заказчика:

Иванов
(должность)

И.В. Горюнов
(И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНИЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 25-32-1150

характер и причина неисправности:

Подклинивание червячной пары, замена редуктора главного привода.

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка подставок под противовес	Шт.	1	
2	Снятие нагрузки	Шт.	1	
3	Замена РГП	Шт.	1	
4	Установка под нагрузку	Шт.	1	
5	Опробование лифта в работе	Шт.	1	
6	Частичное техническое освидетельствование	Шт.	1	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процессе ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Редуктор главного привода	Шт.	1	
2	Масло редукторное	Кон.	1	

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих _____
(указать)

Срок приобретения материалов и комплектующих _____ рабочих дней, следующих за _____ м
днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление
Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение _____ рабочих дней,
следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Крижаб
(должность)

(подпись)

М. Механик
(должность)

(подпись)

инженер
(должность)

(подпись)

И.А. Фригоров
(И.О.Фамилия)

А.С. Есин
(И.О.Фамилия)

И.В. Горюнов
(И.О.Фамилия)