

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -
главный инженер
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»

_____ Г. Л. Лукашевич
« _____ » _____ 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К схеме по объекту:

«Реконструкция транзитных трубопроводов отопления и ГВС в жилых
домах по Лещинского, 41, 43, 45, 47 и участки тепловой сети (перемычки)
ж.д. Лещинского, 43, 45, 47 от ЦТП 2/530»

Нагрузки абонентов.

Наименование и адрес абонента	Нагрузка на отопление Гкал/ч.	Нагрузка на ГВС Гкал/ч.	Нагрузка на вентиляцию Гкал/ч.	Примечание
Жилая часть				
Ж.д. ул. Лещинского, 41	0,691	0,618		
Ж.д. ул. Лещинского, 43	0,694	0,618		
Ж.д. ул. Лещинского, 45	0,692	0,618		
Ж.д. ул. Лещинского, 47	0,694	0,618		
ИТОГО:	2,771	2,472		

Зам.начальника РТС-5

Начальник ОР

Р.А.Долотов

О.А. Схиртладзе