

1

N п/п	Наименование показателей	Eд. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель демонтир. (в 2-х тр. исчислениях)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<u>Временные наружные сети</u>				
	<u>Наземная прокладка</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704–91				
	T1, T2 2Ф89ХЗ,5	м	15,0	15,0	
	Трубы стальные водопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262–75				
	T3 Ф80	м	9,0	9,0	
	T4 Ф65	м	9,0	9,0	
	Итого по временным				
	наружным сетям	м	48,0		
	Канал КЛР0x60 (суш.)	м		18,0	
	Плита ПДЖ-3	шт		23	
					0,15т
	<u>Временные трубопроводы в техподполье суш.</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704–91				
	T1, T2 2Ф89ХЗ,5	м		62,0	
	T1, T2 2Ф108Х4,0	м		12,0	
	Трубы стальные водопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262–75				
	T3 Ф100	м		67,0	
	T3 Ф80	м		21,0	
	T4 Ф50	м		21,0	
	T4 Ф65	м		67,0	
	Итого по трубопроводам внутренних сетей	м		324,00	

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв.Н

2-25-БГ6-ТС

Лист
3

[illegible]

						2-25-БГ6-ТС	Лист
							5
Изм.	Колич.	Лист	Ндок	Подпись	Дата		

Лист
6

[illegible]

Согласовано

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------	-------	----------------	--------------

2-25-БГ6-ТС

Лист
7

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель	Показатель	Примечание
			проектир. (в 2-х тр. исчислении)	(демонтир.) (в 2-х тр. исчислении)	
1	2	3	4	5	6
1	ул. Лещинского, 45				
	Технодполье				
	Трубы стальные электросварные по				
	ГОСТ 10704-91				
	П1, П2 2Ф76х3,5	м	7,5		
	П1, П2 2Ф108х4,0	м	7,0		
	П1, П2 2Ф159х4,0	м		11,0	
	Трубы стальные водогазопроводные				
	оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	Т3 Ф100	м	13,0		
	Т4 Ф80	м	13,0		
	Т3 Ф150	м		4,5	
	Т4 Ф100	м		4,5	
	Узел учета горячего водоснабжения				
	КШ Ф100	шт	2	2	
	КШ Ф80	шт	2	2	
	ППР-32	шт	2	2	
	Узел учета отопления				
	КШ Ф100	шт	4	4	
	ППР-32	шт	1	1	
	Проверка стыков неразрушающим				
	методом контроля Ф76х3,5	стык	12		
	Опорные подушки ОП2	шт	4		
Согласовано Инв. N подл. Инв. N подл. Взам. инв. N Подпись и дата 2-25-БГ6-ТС Изм. Колич. Лист Ндок Подпись Дата Лист 8					

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель проектир. (в 2-х тр. исчислении)	Показатель демонтир. (в 2-х тр. исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	КШ Ф100	шт	3	3	
	КШ Ф80	шт	3	3	
	КШ Ф65	шт	2	2	
	Врезка в трубопровод Ф150	шт	3		
	Ф100	шт	1		
	Итого по трубопроводам внутренних сетей	м	48,4 40,50	10,00 31,00	
			+ 55 шт		
	<u>Наружные сети в суц непроходных каналах</u>				
	П1, П2 2ПИ труба Ф76Х3,5/140	м	11,0		
	П3 ГПИ труба 90/125	м	7,0		
	П4 ГПИ труба 75/110	м	7,0		
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	П1, П2 Ф159х4,0	м		11,0	
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75				
	П3 Ф100	м		7,0	
	П4 Ф65	м		7,0	
	Канал КЛ90х60, КЛ60х45				
	Плита П7г-3	шт	25	25	
	Итого по трубопроводам наружных сетей	м	36,00	25,00	
	Система СОДК	шт	1		
	<u>Временная прокладка в техподполье</u>				
	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91				
	П1, П2 2Ф76х3,5	м	14,0	14,0	

Изм.

Колич.

Лист

Инд.

Подпись

Дата

2-25-БГБ-ТС

Лист
9

Согласовано

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

[illegible]

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------	-------	----------------	--------------