

85
Опросный лист № 3

для заказа шкафа наружного освещения ШНО на объекте
«Автомобильная дорога Р-122 Могилев - Чериков - Костюковичи,
км 13,508 - км 81,480. I очередь км 13,508 - км 44,635
2 пусковой комплекс - км 18,0 - км 30,2»
ПК 239+67

№	Запрашиваемые данные	Ответы заказчика
1	Тип шкафа	☐ однофазный ☒ трёхфазный
2	Тип ввода	☐ воздушный ☒ кабельный
3	Тип вводного аппарата	☐ рубильник ☐ выключатель-разъединитель ☒ выключатель нагрузки
4	Марка, Ином. вводного аппарата	QS 3p 32A
5	Управление наружным освещением автоматическое	PCZ-525 контактор Ином = 25 A
6	Тип отходящей линии	☐ воздушная ☒ кабельная
7	Марка, Ином. автоматического выключателя на отходящих линиях	QF1- QF6 1p «В», Ином = 10 A; QF7 1p «В», Ином = 20 A; QF8 1p «В», Ином = 16 A; QF9- QF11 1p «В», Ином = 10 A;
8	Количество счётчиков	☒ 0 ☐ 1
9	Марка счётчика	-
10	Способ установки шкафа	☐ на железобетонной опоре ☐ на выносной стойке ☒ на фундаменте ☐ на железобетонной приставке ПТ43-2
11	Арматура для установки и крепления шкафа (в зависимости от способа установки)	- установка на железобетонной опоре: ☐ к опоре СВ-95 ☐ к опоре СВ-110 - установка на выносной стойке: ☐ к выносной стойке - установка на стене здания: ☐ труба типа «гусак» L=2500 мм (1 шт.): ☐ Ду 25 ☐ Ду 40 ☐ металлорукав: ☐ РЗ-Ц-20 ☐ РЗ-Ц-32 - установка на ж/б фундаменте: ☒ к ж/б фундаменту

Контактное лицо для проведения технических переговоров

Телефон _____; Ф.И.О. _____/_____