

Опрсный лист № 6

для заказа шкафа наружного освещения ШНО на объекте
 «Автомобильная дорога Р-122 Могилев - Чериков - Костюковичи,
 км 13,508 - км 81,480. I очередь км 13,508 - км 44,635
 2 пусковой комплекс - км 18,0 - км 30,2»
 ПК 223+26

№	Запрашиваемые данные	Ответы заказчика
1	Тип шкафа	☐ однофазный ☒ трёхфазный
2	Тип ввода	☐ воздушный ☒ кабельный
3	Тип вводного аппарата	☐ рубильник ☐ выключатель-разъединитель ☒ выключатель нагрузки
4	Марка, Ином. вводного аппарата	QS 3р 32А
5	Управление наружным освещением автоматическое	PCZ-525 контактор Ином = 25 А
6	Тип отходящей линии	☐ воздушная ☒ кабельная
7	Марка, Ином. автоматического выключателя на отходящих линиях	QF1- QF6 1р «В», Ином = 10 А; QF7 3р «В», Ином = 25 А; QF8 3р «В», Ином = 10 А;
8	Количество счётчиков	☒ 0 ☐ 1
9	Марка счётчика	-
10	Способ установки шкафа	☐ на железобетонной опоре ☐ на выносной стойке ☒ на фундаменте ☐ на железобетонной приставке ПТ43-2
11	Арматура для установки и крепления шкафа (в зависимости от способа установки)	- установка на железобетонной опоре: ☐ к опоре СВ-95 ☐ к опоре СВ-110 - установка на выносной стойке: ☐ к выносной стойке - установка на стене здания: ☐ труба типа «гусак» L=2500 мм (1 шт.): ☐ Ду 25 ☐ Ду 40 ☐ металлорукав: ☐ РЗ-Ц-20 ☐ РЗ-Ц-32 - установка на ж/б фундаменте: ☒ к ж/б фундаменту

Контактное лицо для проведения технических переговоров

Телефон _____; Ф.И.О. _____/_____