

Опросный лист № 1

для заказа трансформаторной подстанции типа МТП на объекте
 «Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи, км 13,508-км 81,480»
 1 очередь -км 13,508 – км 44,635. 2 пусковой комплекс-км18,0-км30,2. ПК207+52

1	Тип МТП	МТП-16/10/0,4-2010-УХЛ1
2	Мощность МТП, кВ·А	16
3	Климатическое исполнение	УХЛ1
4	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	10
5	Тип трансформатора	ТМГ-16/10/0,4
6	Схема и группа соединения силового трансформатора	Y/Zn
7	Количество трансформаторов	1
8	Ввод на стороне ВН	Воздушный
9	Тип вводного аппарата на стороне ВН*	Разъединитель
10	Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП)	Нет
11	Наличие разрядников/ограничителей напряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом обязательны)	Ограничитель напряжений
12	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
13	Тип вводного аппарата на стороне НН*	Выключатель нагрузки
14	Вывод на стороне НН	Кабельный
15	Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ	Автоматические выключатели стационарные,
16	Номинальные токи отходящих линий, А	3р: № 1, №2, №3 — 10А 1р: №4-10А, 2р: №5-20А
17	Наличие и ток фидера уличного освещения	нет
18	Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны)	да
19	Наличие учета электроэнергии (счетчик прямого включения)	CE 318 BY S37.146.JAPRG.QUVFL ~230/400В;5(100)А; кл.точн.1,0
20	Наличие обогрева отсека РУНН	нет
21	Конструктивные особенности и дополнительные требования	Счетчик и вводной аппарат должны иметь возможность опломбировки; передача данных

*-Номинальные токи предохранителей ВН – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

Для заказа МТП совместно с опросным листом должна прилагаться схема электроснабжения

Контактное лицо для проведения технических переговоров

Телефон _____; Ф.И.О. _____/_____