

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Стационарный кондиционер воздуха Технические требования: - настенный - тип: охлаждение - класс энергоэффективности в режиме охлаждения не ниже А - мощность охлаждения не менее 2.5 кВт - уровень звуковой мощности 45-65дБА - обслуживаемая площадь не менее 18м2 - с функцией осушение - вывод дренажа на улицу - электропитание 220-240В 50Гц, длина трассы 6м в кабель-канале до ИС-АТС расположенного в данном помещении - длина межблочной трассы около 3м - наружный блок расположен на внешней стене здания выходящей во внутренний двор на 6 этаже	шт	1
2	Стационарный кондиционер воздуха Технические требования: - настенный - тип: охлаждение - класс энергоэффективности в режиме охлаждения не ниже А - мощность охлаждения не менее 2.2кВт - уровень звуковой мощности 45-65дБА - обслуживаемая площадь не менее 20м2 - с функцией осушение - вывод дренажа в канализацию через муфту в помещении расположения внутреннего блока - электропитание 220-240В 50Гц, длина трассы 15м за подвесным потолком в коридоре до ИС-4.5 - длина межблочной трассы около 15м, в кабель-канале 5м за подвесным потолком 8м - наружный блок расположен на внешней стене здания выходящей во внутренний двор на 4 этаже	шт	1
3	Стационарный кондиционер воздуха Технические требования:	шт	1

	- настенный - тип: охлаждение - класс энергоэффективности в режиме охлаждения не ниже А - мощность охлаждения не менее 3.5 кВт - уровень звуковой мощности 45-65дБА - обслуживаемая площадь не менее 30м² - с функцией осушение - вывод дренажа в канализацию через муфту в помещении расположения внутреннего блока - электропитание 220-240В 50Гц, длина трассы 20м за подвесным потолком в коридоре до ИЦС-4.5 - длина межблочной трассы около 18м, в кабель-канале 4м за подвесным потолком 12м - наружный блок расположен на внешней стене здания выходящей во внутренний двор на 4 этаже		
--	--	--	--

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно подпункту 8.6. пункта 8 главы 3 Положения:

3. Требования, предъявляемые к качеству товара (работ, услуг), гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Товары должны быть новыми и высокого качества (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, не были восстановлены потребительские качества).

3.2 Товар должен иметь маркировку с указанием:

- товарного знака и наименования изготовителя
- наименование изделия
- даты изготовления (год, месяц)
- номер партии

3.3 Товар должен быть упакован в картонные коробки, тара не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза.

Гарантия на товар 24 месяцев со дня передачи покупателю.

3.4 Цена предложения должна быть сформирована с учетом доставки, разгрузки, установки, запуска в работу и обучения персонала правилами пользования кондиционера, быть единой и не делимой на составляющие компоненты.

4. Требования, установленные законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (требования, обусловленные специфичностью деятельности, связанной с предметом закупки, на пример наличие специального разрешения (лицензии), наличие сертификата или аттестата соответствия и пр.):

Начальник хозяйственной службы



О.А.Шванц