

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Минской ЦРКБ

Барсамян Г.Т.

«08» 08 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку кондиционеров настенных (сплит систем) с установкой в Минской ЦРКБ

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Минская ЦРКБ
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	д. Боровляныул. Фрунзенская д. 1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	mcrb.by

1.Описание предмета закупки – закупка кондиционеров настенных (сплит систем) с установкой в Минской ЦРКБ.

2. Область применения – Минская ЦРКБ

3.Сведения о государственной закупке.

Номер лота (при наличии)	
Предмет государственной закупки	закупка кондиционеров настенных (сплит систем) с установкой в Минской ЦРКБ
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению №1
Код по ОКРБ (9знаков)	28.25.12.000
Объем (количество)	2 шт
Срок (график поставки) товаров	Август 2026 года
Предельная стоимость государственной закупки	4000 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	собственного ср-ва
Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуг)	

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

начальник отдела МТС Маркова Ольга Дмитриевна, раб. 5052788

5. Заключение договора возложить на закупочную комиссию Минской ЦРКБ.

Приложение №1

№ п/п	Наименование объекта	Виды работ	Количество, шт.	Примечание
1	Детская поликлиника Минской ЦРКБ (процедурный кабинет, 3 этаж 18,8 м ²) по адресу: Минский р-н, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, 1а/7	Установка кондиционера настенного, сплит системы для охлаждения помещения не менее 18,8 м ²	1	Класс энергопотребления А. Автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Управление: -пуль дистанционного управления; -таймер включения/выключения; -возможность регулирования направления воздушного потока; -функция запоминания настроек. Температурный режим – автоматический 20- 22°C. Вид – настенный. Протяжённость трубопроводов до 10м. Протяжённость электропровода до 20м. Дренаж на улицу. Кабинет для установки на 3 этаж, объем помещения до 20 м ² . Механизмы для монтажа за счет поставщика.
2	Приемно- диагностическое отделение Минской ЦРКБ (регистратура, 1 этаж 21,4 м ²) по адресу: Минский р- н, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, 1а/2	Установка кондиционера настенного, сплит системы для охлаждения помещения не менее 21,4 м ²	1	Класс энергопотребления А. Автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Управление: -пуль дистанционного управления; -таймер включения/выключения; -возможность регулирования направления воздушного потока; -функция запоминания настроек.

				Температурный режим – автоматический 20-22°C. Вид – настенный. Протяжённость трубопроводов до 10м. Протяжённость электропровода до 20м. Дренаж на улицу. Кабинет для установки на 3 этаж, объем помещения до 25 м². Механизмы для монтажа за счет поставщика.
--	--	--	--	---

Разработчик:

Инженер-энергетик



А.А.Кушнер

Согласовано:

Зам. главного врача по хоз. работе

Начальник планово-
экономического отдела



В.М.Тихоновский

Т.Е.Костюк