

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

главного инженера

государственного предприятия

«Минсккоммунтеплосеть»

Д.В. Васюкевич

« 04 » 03 2025 г.

Нагрузки на теплоснабжение потребителей, запитанных от участков, подлежащих реконструкции: транзитные трубопроводы в жилых домах по ул. Нестерова, 53 к.2, 68, ул. Илимская, 1, 13, 17, 29.

Наименование объекта		Нагрузки (Гкал/час)			
Жилая часть		Q _{от}	Q _{гвс}	Q _{вент.}	Q _{общ.}
1	ж.д. ул. Илимская, 1/63	0,529	0,463	-	0,992
2	ж.д. ул. Илимская, 13	0,24	0,358		0,598
3	ж.д. ул. Илимская, 17	0,24	0,358	-	0,598
4	ж.д. ул. Илимская, 21	0,24	0,358	-	0,598
5	ж.д. ул. Илимская, 27а	0,2175	0,404	-	0,6215
6	ж.д. ул. Илимская, 29	2,2222	2,009	-	4,2312
7	ж.д. ул. Нестерова,, 53 к2	1,3808	0,979	-	2,3598
8	ж.д. ул. Нестерова, 53 к3	0,439	0,511	-	0,95
9	ж.д. ул. Нестерова,, 53 к4	0,2892	0,274	-	0,5632
10	ж.д. ул. Нестерова, 59	1,188	0,871	-	2,059
11	ж.д. ул. Нестерова, 86 к3	0,7	0,666	-	1,366
12	ж.д. ул. Нестерова, 96	0,3246	0,4575	-	0,7821
13	ж.д. ул. Нестерова, 98	0,3246	0,4035	-	0,7281
14	ЦТП 3/304	4,3607	3,5818	-	7,9425
	ИТОГО:	12,6956	11,6938	-	24,3894
Нежилая часть					
1	дисп. пункт, ул. Илимская, 6б	0,025	0,06	0,0064	0,0914
2	СШ №169, ул. Илимская, 9	0,725	0,285	0,154	1,164
3	д/с 459, ул. Илимская, 15	0,274	0,259	-	0,533
4	магазин, ул. Илимская, 27	0,093	0,14	0,118	0,351
5	помещ. ТС, ул. Илимская, 27а	0,0015	0,001		0,0025
6	ПНС, ул. Илимская, 27б	0,0032	-	-	0,0032
7	АБК, ул. Илимская, 58	0,09	0,064	0,0348	0,1888
8	помещ. 1Н, ул. Нестерова, 53 к4	0,0068	-	-	0,0068
9	д/с №479, ул. Нестерова, 57	0,273	0,288	-	0,561
10	магазин, ул. Нестерова, 94	0,069	0,058	0,156	0,283
11	магазин, ул. Нестерова, 94а	0,034	0,038	0,061	0,133
12	ПТС, ул. Нестерова, 96	0,0024	0,0055	-	0,0079

13	помещ. ЖСПК, ул. Нестерова, 98	0,0024	0,0055	-	0,0079
14	ПНС, ул. Нестерова, 96А	0,0075	-	-	0,0075
15	ЦТП 3/304	0,0325	0,0012	-	0,0337
	ИТОГО:	1,6393	1,2052	0,5302	3,3747

Начальник РТС- 3

Начальник ОР

С.В. Балкис

О.А. Схиртладзе