

Дополнение к Приложениям №1-№6

1. Срок службы в разделе «Особые требования» принять не менее 10 лет.
2. В пункте 1 раздела «технические требования» не учитывать не конкретизированное требование «изготовление, испытания, поставка и приемка оборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей в Республике Беларусь нормативно-технической документации».
3. В разделе «Технические требования» не учитывать не конкретизированное требование пункта 3 «конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течении установленного срока службы, предусматривать возможность его очистки, промывки, осмотра, технического освидетельствования».
4. В разделе «Технические требования» не учитывать пункт 5 «поставщик оборудования должен гарантировать заказчику наличие для поставляемого оборудования запасных частей в течении гарантийного срока эксплуатации».
5. В разделе «комплектация поставки» не учитывать пункт 2 «запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на гарантийный период эксплуатации».
6. Не учитывать раздел «Технические критерии для выбора наилучшего предложения».
7. Допустимые отклонения от параметров "Воздухопроизводительность", "Располагаемый напор", "Мощность", "Номинальное число оборотов" и "Вес вентустановки" указаны в прилагаемом письме ОАО «ГИАП» №25/5972 от 25.05.2026.
8. Количество виброизоляторов на оборудование может отличаться от проектного и определяется заводом-изготовителем вентиляционных установок

Приложение:

- письмо ОАО «ГИАП» №25/5972 от 25.05.2026.



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Гродзенскі навукова-даследчы і
праектны інстытут азотнай прамысловасці і
прадуктаў арганічнага сінтэзу»

ААТ «ГИАП»

Беларусь, 230003, г. Гродна, пр. Касманаўтаў, 56
тэл. (+375-152) 55-91-73, тэл./факс (+375-152) 55-93-24
E-mail: giap@giap.by, Http://www.giap.by
P/c BY51 AKBB 3012 0000 0004 0400 0000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК/SWIFT AKBBBY2X

Открытое акционерное общество
«Гродненский научно-исследовательский и
проектный институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза»

ОАО «ГИАП»

Беларусь, 230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 56
тел. (+375-152) 55-91-73, тел./факс (+375-152) 55-93-24
E-mail: giap@giap.by, Http://www.giap.by
P/c BY51 AKBB 3012 0000 0004 0400 0000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК/SWIFT AKBBBY2X

25.05.2026 №25/5572

№054/5665-2 ад 21.05.2026

О реализации объекта строительства
«Станция смешения бензинов в то-
варно-сырьевом цехе №8
ОАО «Нафтан»

В ответ на Ваше письмо сообщаем:

- предел приемлемых отклонений показателей по воздухопроизводительности - допускаемое отклонение от проектного значения должно обеспечивать запас в диапазоне до 10 %. Указанный резерв необходим для компенсации фактических потерь в сети;
- располагаемый напор - располагаемый напор вентиляционного оборудования должен обеспечивать запас в пределах до 10 % от проектного;
- электрическая мощность - должна соответствовать проектным параметрам с учетом указанного запаса и согласовываться с номинальными характеристиками пускозащитной аппаратуры шкафа управления вентиляцией;
- номинальное число оборотов - определяется типом электродвигателя и не является определяющим критерием подбора. Допускается применение значений, отличающихся от проектных, при условии соответствия требуемым аэродинамическим характеристикам;
- вес - не является критичным параметром, поскольку вентиляторы устанавливаются на несущее основание (пол или фундамент). Допускается значительное отклонение от проектного значения;
- количество виброизоляторов - проектное значение указано для оборудования-аналога. Фактическое количество определяется согласно технической документации завода-изготовителя и может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей предлагаемого оборудования.