

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
электраэнергетыкі «Белэнерга»

Віцебскае рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«Віцебскэнерга»

**Філіял «Наваполацкая ЦЭЦ»
РУП «Віцебскэнерга»**

промзона, 211446, г. Наваполацк
Віцебская вобл., Рэспубліка Беларусь
тэл. + 375 (214) 57 53 59 - прыёмная
факс + 375 (214) 50 92 88, 57 57 01
E-mail: nst@vitebsk.energo.by
р.р. BY11BAPB30127536600100000000
у ААТ «Белаграпрамбанк»
г. Мінск, пр-т Жукава, 3
BIC: BAPBKY2X УНП 300000252

Государственное производственное объединение
электроэнергетики «Белэнерго»

Витебское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«Витебскэнерго»

**Филиал «Новополоцкая ТЭЦ»
РУП «Витебскэнерго»**

промзона, 211446, г. Новополоцк
Витебская обл., Республика Беларусь
тэл. + 375 (214) 57 53 59 - приёмная
факс + 375 (214) 50 92 88, 57 57 01
E-mail: nst@vitebsk.energo.by
р.с. BY11BAPB30127536600100000000
в ОАО «АСБ Белагропромбанк»
г. Минск, пр-т Жукова, 3
BIC: BAPBKY2X УНП 300000252

№ _____ 1)
На № 01-21/3544 ад 21.07.2026

Главному врачу
УЗ «НЦГБ»
Шеменковой И.Г.
ул. Гайдара, 4,
211443, г. Новополоцк

Технические условия на установку водоподогревателя

Сообщаем технические условия на установку водоподогревателя системы ГВС в тепловом узле станции переливания крови, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4В с суммарной присоединённой тепловой нагрузкой $Q_{\Sigma}=0,180$ Гкал/ч, в том числе:

$Q_{от}=0,087$ Гкал/ч,

$Q_{гвс}=0,093$ Гкал/ч.

1. Параметры теплоносителя в точке присоединения:
 - расчётный температурный график тепловой сети - 150-70°C;
 - эксплуатационный температурный график тепловой сети - 120-70°C;
 - располагаемый напор – 43,6 м.в.ст.;
 - пьезометрическая отметка обратного трубопровода – 165,7 м.в.ст.
 - температура теплоносителя в прямом трубопроводе в точке излома температурного графика - 65°C.
2. Присоединение системы горячего водоснабжения выполнить по закрытой схеме с подключением водоподогревателя в соответствии с требованиями ТКП. Узел присоединения системы ГВС оборудовать автоматическим регулятором температуры.
3. Для регулирования температуры принять прибор, внесенный в Госреестр средств измерений РБ и имеющий сертификат Белстандарта РБ.
4. Проектирование выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (ТКП и СНБ).

5. Один экземпляр исполнительной документации предоставить в НРТС. Экземпляр проекта передать филиалу «Новополоцкая ТЭЦ».

6. Срок действия ТУ - 2 года.

Первый зам. директора-
главный инженер

Е.В.Мойсеня

Начальник НРТС

А.М.Парфёнов

Юдина 50 57 33
В дело 30-82

¹⁾ Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД.
Письмо подписано электронной цифровой подписью.