

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУП «Тендерный центр

Мингорисполкома»

 О.Г.Карпиеня

«10» августа 2026 г.

ПРОТОКОЛ № 2 (№АС661-06/262)
заседания комиссии КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»
по проведению процедуры закупки из одного источника
№ EZ20260625381720 электрооборудования для комплектации объекта
строительства «Возведение парка в границах пр.Победителей –
ул.Орловская – реки Свислочь в г.Минске» 2 очередь в интересах
УП «Минскзеленстрой»

КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»

г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н, тел. 224 16 08 10 августа 2026 г.

Комиссия по процедуре государственной закупки, утвержденная приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 25.06.2026 № 226, в составе:

Председатель комиссии:

Танаджи В.Н., заместитель
директора;

Зам. председателя комиссии:

Стельмашок И.Д., начальник
отдела подрядных торгов в
строительстве;

Секретарь комиссии:

Гаврилова Е.В., ведущий
специалист по организации закупок
отдела подрядных торгов в
строительстве;

Члены комиссии:

Афанасьева А.А.В., юрисконсульт;

Процук А.А., начальник
производственного отдела
УП «Минскзеленстрой»;

Сасим А.В., руководитель службы
снабжения УП «Минскзеленстрой»

Председательствовал: Танаджи В.Н.

Слушали:

О результатах проведения процедуры закупки из одного источника электрооборудования для комплектации объекта строительства «Возведение парка в границах пр.Победителей – ул.Орловская – реки Свислочь в г.Минске» 2 очередь в интересах УП «Минскзеленстрой».

Отмечено:

1. По истечении срока предоставления документов и(или) сведений поступили документы и сведения, указанные в таблице (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Регистрационный номер	Наименование	Место нахождения	УНП	Цена на предлагаемый товар
1	Z20260630425141	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная электрощитовая компания"	223040, Минская область Минский район д.Лесковка, ул.Новосельская, д.35, пом.39	692190718	104 486,46 белорусских рублей
2	Z20260701425327	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМАРД"	220013, г.Минск, ул.Петруся Бровки, д.16А здание производственного корпуса №3,эт.3, пом.37,38	193627490	117 600,29 белорусских рублей
3	Z20260701425382	Общество с ограниченной ответственностью "ЭверестЭлектро"	220030, г.Минск, ул.Октябрьская, д.16 корп.5, пом.50	193360576	86 660,76 белорусских рублей

2. От Заказчика поступило письмо (от 24.07.2026 вх.№ 9052) на предмет рассмотрения предлагаемых документов и сведений требованиям предмета закупки.

3. Комиссией по процедуре государственной закупки был направлен запрос о предоставлении информации ООО «Объединенная электрощитовая компания». ООО «Объединенная электрощитовая компания» предоставило информацию в указанный срок.

4. Комиссией по процедуре государственной закупки был направлен запрос о предоставлении информации ООО «ЗЕМАРД». ООО «ЗЕМАРД» не предоставило информацию в указанный срок.

5. Комиссией по процедуре государственной закупки были направлены запросы о предоставлении информации ООО «ЭверестЭлектро». ООО «ЭверестЭлектро» предоставило необходимую информацию в указанный срок.

6. От Заказчика поступило письмо (от 05.08.2026 вх.№ 9384) на предмет соответствия/несоответствия предлагаемых документов и сведений требованиям предмета закупки с учетом предоставленных разъяснений.

7. В предоставленных документах и сведениях **ООО «Объединенная электроштитовая компания»:**

ШНО: ввиду отсутствия принципиальной электрической схемы оценить актуальность предложения не представляется возможным;

ШР1: участником не предоставлена информация о габаритах шкафа с учетом размещения счетчика на нормируемой высоте, в связи с чем оценить предложение не представляется возможным;

ШР8: начинка шкафа соответствует проектному решению, однако, участником не уточнены габариты шкафа с учетом размещения счетчика на нормируемой высоте, а также не дано пояснение по установке двух шкафов и организации отдельного отсека для розеток, с отдельной дверцей, и возможностью подключения потребителей к розеткам без доступа к токоведущим частям;

ШР9: участником не уточнены габариты шкафа с учетом размещения счетчика на нормируемой высоте, а также не дано пояснение по установке двух шкафов и организации отдельного отсека для розеток, с отдельной дверцей, и возможностью подключения потребителей к розеткам без доступа к токоведущим частям;

ШАУП-1: ввиду отсутствия принципиальной электрической схемы оценить актуальность предложения не представляется возможным;

ШАУП-2: ввиду отсутствия принципиальной электрической схемы оценить актуальность предложения не представляется возможным.

8. В предоставленных документах и сведениях **ООО «ЗЕМАРД»:**

ШНО: ввиду отсутствия принципиальной электрической схемы оценить актуальность предложения не представляется возможным;

ШР8: начинка шкафа соответствует проектному решению, однако, от участника не поступило пояснение по установке двух шкафов и организации отдельного отсека для розеток, с отдельной дверцей, и возможностью подключения потребителей к розеткам без доступа к токоведущим частям;

ШР9: начинка шкафа соответствует проектному решению, однако от участника не поступило пояснение по установке двух шкафов и организации отдельного отсека для розеток, с отдельной дверцей, и возможностью подключения потребителей к розеткам без доступа к токоведущим частям;

ШАУП-1: ввиду отсутствия принципиальной электрической схемы оценить актуальность предложения не представляется возможным;

ШАУП-2: ввиду отсутствия принципиальной электрической схемы оценить актуальность предложения не представляется возможным.

9. Документы и сведения, представленные ООО «ЭверестЭлектро» соответствуют требованиям заявки на покупку с учетом письма Заказчика.

10. Комиссией по процедуре государственной закупки был направлен запрос о снижении цены ООО «ЭверестЭлектро». Ответ в установленный срок не поступил.

11. Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.07.2026 задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней через официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет. По

состоянию на 01.08.2026 сведения о задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней через официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет отсутствуют.

Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.08.2026 задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь через официальный сайт Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результат проверки: у ООО «Объединенная электрощитовая компания», ООО «ЗЕМАРД», ООО «ЭверестЭлектро» вышеназванные задолженности отсутствуют.

Решили:

1. Отклонить документы и сведения, предоставленные ООО «Объединенная электрощитовая компания», как несоответствующие требованиям заявки на покупку (см. п.п. 6,7 раздела «Отмечено» настоящего протокола).

2. Отклонить документы и сведения, предоставленные ООО «ЗЕМАРД», как несоответствующие требованиям заявки на покупку (см. п.п. 6,8 раздела «Отмечено» настоящего протокола).

3. Определить поставщиком по процедуре закупки из одного источника электрооборудования для комплектации объекта строительства «Возведение парка в границах пр.Победителей – ул.Орловская – реки Свислочь в г.Минске» 2 очередь в интересах УП «Минскзеленстрой» - ООО «ЭверестЭлектро», 220030, г. Минск, ул.Октябрьская, д.16 корп.5, пом.50, УНП 193360576 с ценой: **86 660,76 белорусских рублей.**

4. УП «Минскзеленстрой» представить КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» информацию о заключенном договоре в течение 1 рабочего дня с даты заключения договора либо сведения об отказе от заключения договора.

Голосовали:

«за» 6 чел.


«против» — чел.


Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии


Секретарь комиссии

Члены комиссии

 В.Н.Танаджи

 И.Д.Стельмашок

 Е.В.Гаврилова

 А.А.В.Афанасьева

 А.А.Процук

 А.В.Сасим