

Форма С-1
УЗ «Городская станция скорой
медицинской помощи

Главный врач



А.Е. Жинко

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от "27" июня 2018 г. № 231 в составе:

председателя комиссии зам. главного врача по ХР

А.М. Глушанов

членов комиссии: заведующая подстанции № 6

Т.В. Лычковская

сестра-хозяйка подстанции № 6

Т.П. Мякиш

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта подстанции № 6 по адресу пр-т газеты «Звезда», 55 установлено, что:

В процессе длительной эксплуатации была нарушена гидроизоляция цоколя здания, а также имеются повреждения наружных элементов парапетов, не организовано отведение ливневой воды от цоколя здания. Имеются поврежденные места мягкой кровли (200 м.кв.). Частичное отслоение примыканий кровли (30 м.п.). Разрушение кладки элементов вентиляционных шахт (5м.кв.). Вследствие чего происходит затекания в помещениях во время дождей и таянья снега.

На основании выше изложенного, необходимо выполнить ряд мероприятий по текущему ремонту согласно примерного (укрупненного) перечня видов строительно-монтажных работ.

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

грузоподъемные механизмы, электрические дрели, перфораторы, газовые горелки и др.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: нет

Председатель комиссии зам. гл. врача по ХР

А.М. Глушанов

Члены комиссии: заведующая п/с № 6

Т.В. Лычковская

сестра-хозяйка п/с № 6

Т.П. Мякиш

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ по объекту :

"Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия стоянки санавтотранспорта
подстанции скорой медицинской помощи №6 по адресу пр-т Газеты Звезда, 55"

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	0,0096	
2	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3	0,96	
3	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	1,728	
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 М3	0,595	
5	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3	0,595	
6	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	95,2	
7	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2 ПЛОЩАДИ	0,595	
8	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	0,28	
9	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	2,688	
10	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2,688	
11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3	0,0072	
12	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО	0,2	
14	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,34	
15	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 ПРИМ: ДО ТОЛЩИНЫ 10 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,34	
16	СМЕНА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ	100 ШТ.	0,03	
17	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТОЛЩИНОЙ 4-6 СМ ШИРИНОЙ 3,5 М ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40%	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,595	
18	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СВЕРХ 6 СМ К НОРМАМ Е27-202-1 ПРИМ: ДО ТОЛЩИНЫ 10 СМ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,595	

Составил

зам. гл. врача

(должность служащего)

А.М. Глушанов

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.