

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общежитие 2. Система пожарной сигнализации. Оборудование							
1.1	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	Сигнал-20М ТУ ВУ 192811808.003-2018			шт.	1		
1.2	РАДИОПОВТОРИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ	С2000РПИ ТУ ВУ 192811808.003-2018			шт.	1		
1.3	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.50	РИП-12-6/80 МЗ-Р-RS ТУ РБ 101114857.059-2007			шт.	1		
1.4	Аккумуляторная батарея 12В, 28Ач	12В, 28А*ч			шт.	1		
1.5	Устройство коммутационное	УК-ВК исп.4			шт.	1		
	Изделия и материалы							
1.6	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-5МУ ТУ ВУ 100950602.006-2007			шт.	131		
1.7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (резерв)	ИП 212-5МУ ТУ ВУ 100950602.006-2007			шт.	14		
1.8	Извещатель пожарный ручной	ИП5-2Р ТУ ВУ100950602.003-2003			шт.	8		
1.9	Извещатель пожарный ручной (резерв)	ИП5-2Р ТУ ВУ100950602.003-2003			шт.	1		
1.10	Извещатель пожарный тепловой точечный	ИП109-02-А2М ТУ ВУ 190414683.010-2006			шт.	8		
1.11	Извещатель пожарный тепловой точечный (резерв)	ИП109-02-А2М ТУ ВУ 190414683.010-2006			шт.	1		
1.12	Кабель	КСВВнг(А)-LS 2х0,50 ТУ 3581-001-3979.3330-2000			м	1960		
1.13	Кабель	КСВВнг(А)-LS, 2х0,8 ТУ 3581-001-3979.3330-2000			м	50		
1.14	Короб электротехнический ПВХ	10х20 мм ТУ 5772-001-1419			м	1056		
1.15	Трубка ПВХ 16х1,4 (кембрик)				кг	0,4		
1.16	Кожух защитный антивандальный	КЗИ-180			шт.	10		

Примечание: В спецификации указаны аналоги оборудования и материалов.
1. Закупку оборудования и материалов производить на тендерной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не изменяя их технических характеристик и параметров, отдавая предпочтение произведенным в Республике Беларусь.

						34/2025–ПСО.С03			
						«Модернизация системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях общежития № 1, общежития № 2 учреждения «Лечебно–трудовой профилакторий № 2 управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области в г. Староселье, Горецкого района, Могилевской области»			
Изм.	Колич.	Лист	?экз.	Подп.	Дата	Общежитие 2 Система пожарной сигнализации	Стация	Лист	Листов
Утвердил		Поддубский			06.25		С	1	1
Н.Контроль		Махтадуй			06.25				
Проверил		Поддубский			06.25				
Выполнил		Федькович			06.25	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Частное предприятие "АККО" г.Могилев		

Индв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
---------------	----------------	--------------

[illegible]

Примечание: В спецификации указаны аналоги оборудования и материалов.

1. Закупку оборудования и материалов производить на тендерной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не изменяя их технических характеристик и параметров, отдавая предпочтение произведенным в Республике Беларусь.

						34/2025-ПСО.СО4			
1	-	1	858-80/25	09.25	«Модернизация системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях общежития № 1, общежития № 2 учреждения «Лечебно-трудовой профилакторий № 2 управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области в г. Староселье, Горьковского района, Могилевской области»				
Изм.	Колич.	Лист	? док.	Погн.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Утвердил		Поддубский			06.25	Общежитие 2 Система оповещения о пожаре	С	1	1
Н.Контроль		Махтадуй			06.25				
Проверил		Поддубский			06.25	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Частное предприятие "АККО" г.Могилев		
Выполнил		Федькович			06.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КПП. Оборудование							
1.1	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	Сигнал-10 ТУ ВУ 192811808.003-2018			шт.	1		
1.2	РАДИОПОВТОРИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ	С2000РПИ ТУ ВУ 192811808.003-2018			шт.	1		
1.3	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ	С2000М ТУ РБ 190285495.003-2003			шт.	1		
1.4	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.50	(РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) ТУ РБ 101114857.059-2007			шт.	1		
1.5	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач	12В, 7А*ч			шт.	2		
1.6	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ	С2000-СП1 ИСП.01 ТУ ВУ 192811808.003-2018			шт.	1		1.1
1.6	Оповещатель пожарный комбинированный IP54	ЗОС-3М ТУ РБ 101272822.011-2005			шт.	1		
1.7	Оповещатель световой-звуковой "Выход"	АСО12С/1 ТУ РБ 101272822.011-2005			шт.	2		
1.8	Оповещатель звуковой	ПКИ-1 (Иволга) ТУ РБ 101272822.011-2005			шт.	1		
1.9	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния»	УОО "Молния" ТУ ВУ 101114857.098-2023			шт.	1		
1.10	АКБ резервного питания 6В, 1,3Ач	GP-613			шт.	1		
1.11	Блок индикации	С2000-БИ ТУ ВУ 192811808.003-2018			шт.	1		
1.11	Устройство электроснабжение	УЭ-1			шт.	1		
	Изделия и материалы							
1.11	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-22 ТУ ВУ 190414683.010-2006			шт.	5		1.2
1.12	Извещатель пожарный тепловой точечный (резерв)	ИП109-02-А2М ТУ ВУ 190414683.010-2006			шт.	1		
1.13	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-5МУ ТУ ВУ 100950602.006-2007			шт.	6		
1.14	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (резерв)	ИП 212-5МУ ТУ ВУ 100950602.006-2007			шт.	1		
1.15	Извещатель пожарный ручной	ИП5-2Р ТУ ВУ100950602.003-2003			шт.	2		
1.16	Извещатель пожарный ручной (резерв)	ИП5-2Р ТУ ВУ100950602.003-2003			шт.	1		
1.17	Кабель	КСВВнг(А)-LS 2х0,50 ТУ 3581-001-39793330-2000			м	50		
1.18	Кабель	КСВВнг(А)-LS 2х0,8 ТУ 3581-001-39793330-2000			м	12		
1.19	Кабель	ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ТУ ВУ 500017371.045-2009			м	2		
1.20	Короб электротехнический ПВХ	10х20 мм ТУ 5772-001-1419			м	30		

1.21

Примечание: В спецификации указаны аналоги оборудования и материалов.
1. Закупку оборудования и материалов производить на тендерной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не изменяя их технических характеристик и параметров, отдавая предпочтение произведенным в Республике Беларусь.

						34/2025-ПСО.С05		
						«Модернизация системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях общежития № 1, общежития № 2 учреждения «Лечебно-трудовой профилакторий № 2 управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области в г. Староселье, Горецкого района, Могилевской области»		
1	-	1	858-80/25	09.25				
Изм.	Колич.	Лист	?док.	Подп.	Дата			
Утвердил		Поддубский			06.25	КПП	Стация	Лист
Н.Контроль		Махтадуй			06.25		С	1
Проверил		Поддубский			06.25			1
Выполнил		Федькович			06.25		Частное предприятие "АККО" г.Могилев	

