| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-ре-ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Канализационная насосная установка | | | | компл. | 1 | | Совместно с компл. АК |
| | (автоматическая подъёмная станция) для сбора и подъёма | | | | | | | |
| | сточных вод с погружными насосами (один рабочий и один | | | | | | | |
| | резервный насосы в корпусе станции) | | | | | | | |
| 1.2 | Производительность ~~от~~ G=~~4~~ 4,64 л/с, высота | | | | | | | |
| | подъёма ~~до~~ H=~~4~~ 4,16 м, потребляемая мощность N=2 x 1,5 кВт, | | | | | | | |
| | напряжение сети U=230 В. | | | | | | | |
| | Состав установки: | | | | | | | |
| | - накопительный резервуар; | | | | | | | |
| | - насос рабочий; | | | | | | | |
| | - насос резервный; | | | | | | | |
| | - обратный клапан Ф110 2 шт. | | | | | | | |
| | - блок управления насосом (2 шт). | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Задвижка канализационная Ф110 | | | | шт. | 1 | | |
| | Задвижка канализационная Ф160 | | | | шт. | 1 | | |
| | Фланец свободный Ф110 | | | | шт. | 1 | | |
| | Втулка под фланец Ф110 | | | | шт. | 1 | | |
| | Трубопровод ПЭ 100 SDR 26 ф90 | ГОСТ 18599-2001 | | | м. | 4,0. | 1.1 | |
| | Втулка под фланец литая ф90 | //-// | | | шт. | 2 | | |
| | Фланец свободный ф90 | ГОСТ 12822-80 | | | шт. | 2 | | |

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подп 11490

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | 1468А | Ю.е. | 12.25. |

23.015.4.3.1-ВК.СО

Лист 7

Формат А3