Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
	Оборудование							
Шкаф ШПС	1 Шкаф пожарной сигнализации с резервированным источником питания для	ШПС-24 исп.22			шт.	1	30	
	монтажа средств пожарной автоматики, степень защиты корпуса IP54,							
	навесной, 700х600х225, с установленным внутри:							
	-модулем источника питания "МИП-24" (Uном.=24 В, Iн.=2 А) с резервиро-							
	ванным питанием от аккумуляторных батарей							
	-блоком коммутации "БК-24-RS485"							
	- общий автоматический выключатель (2Р, тип "С", 16 А)							
	- индивидуальный автоматический выключатель (2Р, тип "С", 3 А)							
	2 Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А*ч	АБ 1217С			шт.	2	5,62	
	3 Контроллер двухпроводной линии связи, подключение до 127 адресных ус-	С2000-КДЛ			шт.	1		
	тройств (АУ), Uпит.=10,2...28,4 В, Траб.=-30 °С..+55 °С, IP40							
	4 Блок сигнально-пусковой, релейный блок с управлением по интерфейсу	С2000-СП1 исп.01			шт.	2		
	RS-485, диапазон рабочих температур -30 °С до +55 °С							
	5 Блок индикации с клавиатурой, Iдеж.=50 мА, Iтрев.=100 мА, диапазон	С2000-БКИ			шт.	1		
	рабочих температур -30 °С до +50 °С							

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата 11.05.26

Инв. № подл. 4344

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Боровиков			05.26
Пров.		Бондарчик			05.26
Утв.		Бондарчик			05.26
Нач.отд.		Дмитриченко			05.26
Н.контр.		Мультан			05.26

429-81-ПС1.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
С	2	5

РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" Минск Беларусь

Формат А3