

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУП «Тендерный центр

Мингорисполкома»

О.Г.Карпиеня

«21» августа 2026 г.

ПРОТОКОЛ № 8 (№АС630-05/263)

**заседания комиссии КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»
по проведению процедуры закупки из одного источника
№EZ20260803386089 сооружений доочистки для комплектации объекта
«Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная. 1.
Внесение изменений». 2 очередь строительства в интересах унитарного
предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ»
по лоту № 1**

КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»

г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н, тел. 224 16 08 21 августа 2026 г.

Комиссия по процедуре государственной закупки, утвержденная приказами
директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 03.08.2026 № 282, от
10.08.2026 № 295, в составе:

Председатель комиссии:

Танаджи В.Н., заместитель
директора;

Зам. председателя комиссии:

Стельмашок И.Д., начальник
отдела подрядных торгов в
строительстве;

Секретарь комиссии:

Гаврилова Е.В., ведущий
специалист по организации закупок
отдела подрядных торгов в
строительстве;

Члены комиссии:

Афанасьева А.А.В., юрисконсульт;

Авдашков А.С., начальник
строительного отдела
УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»;

Глушакевич Д.Ф., ведущий
инженер ОТН
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»

Председательствовал: Танаджи В.Н.

Слушали:

О результатах проведения процедуры закупки из одного источника сооружений
доочистки для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной

станции по ул. Инженерная. 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства в интересах унитарного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ» по лоту № 1.

Отмечено:

1. По истечении срока предоставления документов и(или) сведений поступили документы и сведения, указанные в таблице (таблица 1).

Таблица 1

N п/п	Регистрационный номер	Наименование	Место нахождения	УНП	Цена на предлагаемый товар
ЛОТ № 1					
1	Z20260807430088	Закрытое акционерное общество "ТЕПЛО ПОТОК"	220028, г.Минск, ул.Маяковского, д.111, каб.104	190586975	48 189 922,32 белорусских рубля
2	Z20260807430658	Общество с ограниченной ответственностью "АМИС-Техно"	223053, Минская область Минский район, Боровлянский сельсовет район д.Боровая 1, главный корпус, каб.222	691815532	48 189 922,32 белорусских рубля

2. От Заказчика поступило письмо (от 20.08.2026 вх.№ 9866) на предмет несоответствия предлагаемых ООО «АМИС-Техно», ЗАО «ТЕПЛО ПОТОК» документов и сведений на соответствие требованиям предмета закупки.

3. В предоставленных документах и сведениях **ООО «АМИС-Техно»:**

- указанный материал фильтрующего элемента: полиэфирная (PES) ткань с ворсом (PES/PP) (согласно п. 1.13 приложения 1 к заявке на покупку требуется только полиэстер);

- степень защиты привода фильтра указана IP55 (каталог двигателей, руководство по эксплуатации, каталог редуктор) (согласно п. 1.16 приложения 1 к заявке на покупку требуется IP не хуже 56);

- расчёт фильтров неполон: отсутствуют потери напора (<0,75 м) и скорость вращения фильтров (требуется согласно п. 4.4 приложения 1 к заявке на покупку);

- выходные концентрации ВВ не подтверждены расчётом (п. 1.8 приложения 1 к заявке на покупку);

- предоставленный расчёт эксплуатационных затрат на 10 лет содержит арифметические ошибки.

4. В предоставленных документах и сведениях **ЗАО «ТЕПЛО ПОТОК»:**

- указанный материал фильтрующего элемента: комбинация полиэстер и полиамид (согласно п. 1.13 приложения 1 к заявке на покупку требуется только полиэстер);

- степень защиты привода фильтра указана IP55 (паспорт двигателя 1LE1003-0EB42) (согласно п. 1.16 приложения 1 к заявке на покупку требуется IP не хуже 56);

- расчёт фильтров неполон: отсутствуют потери напора (<0,75 м) и скорость вращения фильтров (требуется согласно п. 4.4 приложения 1 к заявке на покупку);

- выходные концентрации ВВ не подтверждены расчётом (п. 1.8 приложения 1 к заявке на покупку);

- руководство по эксплуатации допускает работу фильтра только в здании при +5...+35°C (согласно п. 1.3 приложения 1 к заявке на покупку требуется климатическое исполнение УХЛ1).

8. Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.08.2026 задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней через официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.

Комиссией по процедуре государственной закупки проверены сведения об отсутствии на 01.08.2026 задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь через официальный сайт Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результат проверки: у ООО «АМИС-Техно», ЗАО «ТЕПЛО ПОТОК» вышеназванные задолженности отсутствуют.

Решили:

1. Отклонить документы и сведения, предоставленные ООО «АМИС-Техно» по лоту № 1, как несоответствующие требованиям заявки на покупку (см. п.п. 2,3 раздела «Отмечено» настоящего протокола).

2. Отклонить документы и сведения, предоставленные ЗАО «ТЕПЛО ПОТОК» по лоту № 1, как несоответствующие требованиям заявки на покупку (см. п.п. 2,4 раздела «Отмечено» настоящего протокола).

3. На основании ч.1 п. 10 Положения о порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2025 № 252, завершить процедуру закупки из одного источника №EZ20260803386089 сооружений доочистки для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная. 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства в интересах унитарного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ» без выбора поставщика по лоту № 1.

Голосовали:



«за» 6 чел.
«против» — чел.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

 В.Н.Танаджи
 И.Д.Стельмашок
 Е.В.Гаврилова
 А.А.В.Афанасьева
 А.С.Авдашков
 Д.Ф.Глушакевич