

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-  
главный инженер Государственного  
предприятия

"Минсккоммунтеплосеть"

Г.Л.Лукашевич

"19" 06 2026г.

**Справка о нагрузках на теплоснабжение абонентов, запитанных от тепловых сетей, подлежащих реконструкции по объекту:**

**«Реконструкция транзитных трубопроводов в жилых домах по ул. Мазурова, 4, ул. Скрипникова, 28, ул. Лобанка, 40, 50, 54; участка тепловых сетей от жилого дома по ул. Мазурова, 4 до ТК 13/570 и от ТК 13/570 до здания по ул. Мазурова, 2 в г.Минске»**

**Нагрузки на теплоснабжение абонентов, запитанных от тепловых сетей, подлежащих модернизации**

| Наименование и адрес абонента      | Нагрузка Гкал/ч |               |              |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
|                                    | от              | гвс           | вент         | общая         |
| <b>Жилая часть</b>                 |                 |               |              |               |
| ул. Лобанка, 38                    | 0,185           | 0,282         |              |               |
| ул. Лобанка, 40                    | 0,185           | 0,282         |              |               |
| ул. Лобанка, 50                    | 1,17            | 0,778         |              |               |
| ул. Лобанка, 52                    | 0,286           | 0,571         |              |               |
| ул. Лобанка, 54                    | 1,1352          | 0,778         |              |               |
| ул. Лобанка, 60                    | 0,185           | 0,282         |              |               |
| ул. Мазурова, 4                    | 0,62            | 0,532         |              |               |
| ул. Мазурова, 20                   | 0,326           | 0,389         |              |               |
| ул. Мазурова, 22                   | 0,2204          | 0,305         |              |               |
| ул.Скрипникова, 28                 | 0,229           | 0,285         |              |               |
| ул.Скрипникова, 30                 | 0,247           | 0,285         |              |               |
| <b>Итого:</b>                      | <b>4,7886</b>   | <b>4,769</b>  | <b>0</b>     | <b>9,5576</b> |
| <b>Нежилая часть</b>               |                 |               |              |               |
| Помещение торговое ул. Лобанка, 54 | 0,001           |               |              |               |
| Магазин ул. Мазурова, 2            | 0,036           | 0,09          | 0,035        |               |
| Парикмахерская ул. Мазурова, 22    | 0,0019          | 0,0055        |              |               |
| Продмаг ул. Мазурова, 22           | 0,0155          | 0,03          |              |               |
| <b>Итого:</b>                      | <b>0,0544</b>   | <b>0,1255</b> | <b>0,035</b> | <b>0,2149</b> |
| <b>Всего:</b>                      | <b>4,843</b>    | <b>4,8945</b> | <b>0,035</b> | <b>9,7725</b> |

Зам. начальника РТС-5

Начальник ОР

А.Е. Ероховец

О.А. Схиртладзе