

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показа- тель (проект.) в 2-х тр. исч.	Показа- тель (сущ.) в 2-х тр. исч.	Приме- чание
1	2	3		4,0	6
1	Т/сети ТК76501 – ТК76502 – ТК76503				
	Т1, Т2 (ПИ 2ф159х4,5/250 проект., 2ф159 сущ.)	м	92,5	91,0	
	Т3 (ГПИ ф110/145 проект., ф108 сущ.)	м	41,8	45,50	
	Т4 (ГПИ ф63/100 проект., ф57 сущ.)	м	41,8	45,50	
2	Т/сети ТК76503 – ул. Героев 120 Дивизии, 10				
	Т1, Т2 2ф159	м	-	69,0	
	Т3 ф89	м	-	34,5	
	Т4 ф57	м	-	34,5	
3	Т/сети УТ2 - УТ3				
	Т1, Т2 ПИ 2ф133х4/225	м	56,5	-	
	Т3 ГПИ ф90/125	м	26,0	-	
	Т4 ГПИ ф63/100	м	26,0	-	
4	Т/сети УТ3 – ул. Героев 120 Дивизии, 8				
	Т1, Т2 ПИ 2ф108х4/200	м	44,5	-	
	Т3 ГПИ ф75/110	м	23,5	-	
	Т4 ГПИ ф63/100	м	23,5	-	
5	Т/сети УТ3 – ул. Героев 120 Дивизии, 10				
	Т1, Т2 ПИ 2ф108х4/200	м	32,0	-	
	Т3 ГПИ ф75/110	м	16,0	-	
	Т4 ГПИ ф63/100	м	16,0	-	
6	Т/сети ТК76503 – Гостиница ул. Героев 120 Дивизии, 12				
	Т1, Т2 (2ф89х3,5/160 проект., 2ф89 сущ.)	м	55,0	52,8	
	Т3 (ГПИ ф90/125 проект., ф89 сущ.)	м	27,0	26,4	
	Т4 (ГПИ ф63/100 проект., ф57 сущ.)	м	27,0	26,4	
7	Котельная – ТК76801				
	Т1, Т2 2ф108	м	-	6,6	
	Т1, Т2 ПИ 2ф76х3/140	м	9,0	-	
	Т3 ф108	м	-	3,3	
	Т3 ГПИ ф75/110	м	4,5	-	
	Т4 (ГПИ ф75/110 проект., ф76 сущ.)	м	4,5	3,3	
8	ТК76801 – Почта				
	Т1, Т2 (2ф57х3/125 проект., 2ф57 сущ.)	м	32,0	26,5	
	Т3, Т4 2ф57	м	-	26,5	
	Т3, Т4 ГПИ 2ф40/75	м	32,0	-	

9	ТК76801 – общежитие				
	Т1, Т2 2ф108	м	-	26,7	
	Т1, Т2 ПИ 2ф76х3/140	м	30,0	-	
	Т3 ф89	м	-	13,35	
	Т3 ГПИ ф75/110	м	15,0	-	
	Т4 (ГПИ ф63/100 проект., ф57 сущ.)		15,0	13,35	
10	ТК76704 – ул. Пономарева, 1				
	Т1, Т2 (2ф76х3/140 проект., 2ф76 сущ.)	м	24,5	23,5	
11	ТК76704 – ул. Пономарева, 3				
	Т1, Т2 (2ф76х3/140 проект., 2ф76 сущ.)	м	24,5	22,45	
12	ТК76704 – ул. Пономарева, 5				
	Т1, Т2 (2ф76х3/140 проект., 2ф76 сущ.)	м	19,5	23,5	
13	ТК76702 – ул. Героев 120 Дивизии, 14				
	Т1, Т2 (2ф89х3,5/160 проект., 2ф89 сущ.)	м	22,5	18,1	
14	Т/сети точка А - точка Б				
	Т3 ГПИ ф140/180	м	31,5	-	
	Т4 ГПИ ф110/145	м	31,5	-	
15	Т/сети УТ1 - ул. Уручская, 3				
	Т1, Т2 ПИ 2ф108х4/200	м	71,0	-	
	Т3 ГПИ ф75/110	м	35,0	-	
	Т4 ГПИ ф63/100	м	35,0	-	
16	Т/сети ул. Героев 120 Дивизии, 16 - УТ4 - точка Д				
	Т3 ГПИ ф110/145	м	57,0	-	
	Т4 ГПИ ф90/125	м	57,0	-	
17	Т/сети УТ4 - ул. Героев 120 Дивизии, 18				
	Т3 ГПИ ф75/110	м	7,0	-	
	Т4 ГПИ ф63/100	м	7,0	-	
18	Т/сети точка Г - ул. Героев 120 Дивизии, 18				
	Т1, Т2 ПИ 2ф159х4,5/250	м	11,0	-	
Участки недействующей тепловой сети, подлежащие демонтажу					
19	ТК 765/0101 – т. В				
	Т1, Т2 2ф57	м	-	7,95	
20	т. В – КПП				
	Т1, Т2 2ф57	м	-	185,55	
21	ТК 76602 – ТК 766/0101				
	Т3 ф108/Т4 ф57	м	-	226,0	
22	ТК 766/0101 – ТК 766/0102				
	Т3 ф63/Т4 ф57	м	-	75,2	
23	ТК 766/0102 - ГДО				
	Т3 ф57/Т4 ф57	м	-	24,4	

24	т. 1 – т. 2				
	T1, T2 2ф273	м	-	98,5	
	T3 ф219	м	-	46,0	
	T4 ф159	м	-	46,0	
25	ТК 76106 – ж/д ул. Уручская, 11				
	T3 ф108	м	-	19,61	
	T4 ф89	м	-	19,61	
26	т. 1 - КН				
	T1, T2 2ф45	м	-	194,6	
	Итого по наружным сетям:		1125,0	1576,17	
27	Транзит по ж/д ул. Героев 120 Дивизии, 10				
	T1, T2 2ф159	м	-	29,0	
	T1, T2 2ф108х4	м	4,0	-	
	T3 ф89	м	-	17,0	
	T3 ф 65х4	м	0,5	-	
	T4 (ф50х3,5 проект., ф57 сущ.)	м	0,5	17,0	
28	Транзит по ж/д ул. Героев 120 Дивизии, 16				
	T1, T2 (2ф159х4,5 проект., 2ф159 сущ.)	м	99,0	99,0	
	T3 ф133	м	-	47,5	
	T3 ф100х4,5	м	47,5	-	
	T4 (ф80х4 проект., ф89 сущ.)	м	47,5	47,5	
29	Транзит по ж/д ул. Героев 120 Дивизии, 18				
	T1, T2 (2ф159х4,5 проект., 2ф159 сущ.)	м	65,0	72,0	
	T1, T2 2ф108х4	м	4,0	-	
	T3 ф133	м	-	33,5	
	T4 ф89	м	-	33,5	
	T3 ф 65х4		0,5		
	T4 ф50х3,5	м	0,5	-	
30	Транзит по ж/д ул. Уручская, 2				
	T3 ф133	м	-	21,0	
	T3 ф65х4	м	5,5	-	
	T4 ф89	м	-	21,0	
	T4 ф50х3,5	м	5,5	-	
31	Транзит по ж/д ул. Уручская, 1				
	T1, T2 2ф133	м	-	46,0	
	T1, T2 2ф76х3	м	1,0	-	
	T3 ф89	м	-	21,0	
	T3 ф65х4	м	0,5	-	
	T4 (ф50х3,5 проект., ф57 сущ.)	м	0,5	21,0	
32	Транзит по ж/д ул. Уручская, 4				

	T1, T2 (2ф219х6 проект., ф219 сущ.)	м	15,5	15,25	
33	Транзит по ж/д ул. Уручская, 13				
	T1, T2 (2ф219х6 проект., ф219 сущ.)	м	84,0	85,0	
	T3 (ф150х4,5 проект., ф159 сущ.)	м	43,5	42,5	
	T4 (ф80х4 проект., ф89 сущ.)	м	43,5	42,5	
34	Транзит по ж/д ул. Водолажского, 17				
	T3 (ф80х4 проект., ф89 сущ.)	м	6,5	5,0	
	T4 (ф65х4 проект., ф76 сущ.)	м	6,5	5,0	
35	Транзит по ж/д ул. Садовая, 9				
	T1, T2 2ф108х4	м	-	50,0	
	T1, T2 2ф89х3,5		47,5	-	
	T1, T2 2ф76х3	м	6,5	-	
	T3 (ф80х4 проект., ф89 сущ.)	м	21,0	25,0	
	T3 ф65х4		7,0	-	
	T4 (ф50х3,5 проект., ф57 сущ.)	м	28,0	25,0	
	Итого по внутренним сетям:	м	591,5	821,25	
36	Временные наружные тепловые сети				
	T1, T2 ф219х6	м	168,0		
	T1, T2 ф159х4,5	м	386,0		
	T1, T2 ф133х4	м	100,0		
	T1, T2 ф89х3,5	м	200,0		
	T1, T2 ф76х3,0	м	167,0		
	T1, T2 ф57х3	м	28,0		
	T3 ф150х4,5	м	84,0		
	T3 ф100х4,5	м	154,5		
	T3 ф80х4	м	131,5		
	T3 ф65х4	м	40,5		
	T3 ф32х2,8	м	14,0		
	T4 ф100х4,5	м	84,0		
	T4 ф80х4	м	84,5		
	T4 ф50х3,5	м	243,0		
	T4 ф32х2,8	м	14,0		
	Итого по временным наружным сетям:	м	1899,0		
37	Временные внутренние тепловые сети:				
	T1, T2 ф219х6	м	16,0		
	T1, T2 ф108х4	м	4,0		
	T1, T2 ф89х3,5	м	27,0		
	T1, T2 ф76х3,0	м	20,0		
	T3 ф100х4,5	м	1,0		
	T3 ф65х4	м	24,0		

Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата

271.06/08.25-ОПЗ

Лист

22

	Т4 ф80х4	м	1,0		
	Т4 ф50х3,5	м	24,0		
	Итого по временным внутренним сетям:	м	117,0		

*- протяженность трубопроводов уточнить при проектировании

						271.06/08.25-ОПЗ	Лист 23
Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата		